

DODATEČNÁ INFORMACE č. 3 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zadávacího řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon nebo ZZVZ) a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek zadavatele zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 213 ZZVZ

Výstavba lávky přes říčku Polečnici v Jelení zahradě, AZ Špičák v Českém Krumlově (VZCK 130/2025)

Zadavatel	město Český Krumlov
Sídlo	náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ	00245836
DIČ	CZ00245836

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru správy majetku a investic, tel.: 380 766 700, mob.: 773 743 947, e-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz,

Kontaktní osoba ve věcech technických: Karel Jirovec, odbor správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 710, e-mail: karel.jirovec@ckrumlov.cz,

Kontaktní osoba ve věcech administrativních: Mgr. Robert Adensam, vedoucí oddělení strategického řízení a rozvoje Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 113, e-mail: robert.adensam@ckrumlov.cz.

Výše uvedený zadavatel v souladu s bodem č. 19 Výzvy k podání nabídky z 27. listopadu 2025 sděluje následující dodatečnou informaci k Výzvě k podání nabídky vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon) a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Český Krumlov.

Dotaz ze dne 6. ledna 2026:

Dotaz č. 3:

V PD je uvedeno: VRTANÁ MIKROPILOTA prům. 200mm a prům. 240mm. Mohli by jste upřesnit průměr a kvalitu trubek.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel v návaznosti na dotaz č. 3 ze dne 6. ledna 2026 uvádí následující:

U opěr jsou navrženy ocelové trubky bezešvé, průměr 108 mm; tloušťka 16 mm; vyrobené z konstrukční oceli S235.

U podpěr jsou navrženy ocelové trubky bezešvé, průměr 168 mm; tloušťka 22 mm; vyrobené z konstrukční oceli S235.

Dotaz ze dne 6. ledna 2026

Dotaz č. 4

Výkaz výměr pol.č.26 227851 – MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU

V projektové dokumentaci a ani v Technické zprávě není blíže specifikováno jaký by měl být průměr a tloušťka stěny trubek mikropilot u opěr a podpěr. Prosíme zadavatele, zda by bylo možné toto upřesnit.

Odpověď na dotazy:

Zadavatel v návaznosti na dotaz č. 4 ze dne 6. ledna 2026 uvádí následující:

Odpověď je shodná jako u předchozího dotazu:

U opěr jsou navrženy ocelové trubky bezešvé, průměr 108 mm; tloušťka 16 mm; vyrobené z konstrukční oceli S235.

U podpěr jsou navrženy ocelové trubky bezešvé, průměr 168 mm; tloušťka 22 mm; vyrobené z konstrukční oceli S235

Dovysvětlení k dodatečné informaci č. 1

Zadavatel upřesňuje dodatečnou informaci č. 1, která se věnovala soupisu prací a položek, jmenovitě položkám č. 2 „Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou“, č. 3 „Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou“ a č. 4 „Pomoc práce zříz nebo zajišť ochranu inženýrských sítí“

U výše uvedených položek byly vypuštěny MJ a předepsána cena za MJ, text byl změněn na „KPL“ a počet jednotek na „1“ (defaultní nastavení). Uchazeči tak musí doplnit cenu za položku.

Součástí dotazu byla také položka „Ostatní požadavky – odborný dozor“.

Tato položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Závěrem platí, že dne 12. prosince 2025 na profilu zakázky v sekci Veřejné dokumenty uveřejněný upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Lávka“ **se ruší a je nahrazen soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 14. 1. 2026, a zveřejněn touto dodatečnou informací č. 3, který je nutný použít k ocenění nabídky.**

https://zakazky.ckrumlov.cz/contract_display_1115.html

Předmětné vysvětlení nemění dokumentaci výzvy a jejích příloh a lhůta pro podání nabídek se prodlužuje o 2 pracovní dny, tj. **do 23. ledna 2026 do 9:00 hod.**

V Českém Krumlově (datum dle el. podpisu)

Mgr. Robert Adensam
vedoucí oddělení strategického řízení a rozvoje