

DODATEČNÁ INFORMACE č. 5 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zadávacího řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon nebo ZZVZ) a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek zadavatele zadávané v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 213 ZZVZ

Výstavba lávky přes říčku Polečnici v Jelení zahradě, AZ Špičák v Českém Krumlově (VZCK 130/2025)

Zadavatel	město Český Krumlov
Sídlo	náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ	00245836
DIČ	CZ00245836

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru správy majetku a investic, tel.: 380 766 700, mob.: 773 743 947, e-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz,

Kontaktní osoba ve věcech technických: Karel Jirovec, odbor správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 710, e-mail: karel.jirovec@ckrumlov.cz,

Kontaktní osoba ve věcech administrativních: Mgr. Robert Adensam, vedoucí oddělení strategického řízení a rozvoje Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 113, e-mail: robert.adensam@ckrumlov.cz.

Výše uvedený zadavatel v souladu s bodem č. 19 Výzvy k podání nabídky z 27. listopadu 2025 sděluje následující dodatečnou informaci k Výzvě k podání nabídky vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon) a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Český Krumlov.

Dotazy ze dne 20. ledna 2026:

- 1) Výkaz výměr objektu Cestní systém pol.č.2 02710 - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY (Dopravně inženýrská opatření) KPI 1.

Prosíme zadavatele, zda by bylo možné upřesnit kudy bude možno zajistit příjezd techniky na staveniště (vrtné soupravy pro zhotovení mikropilot na obou březích Polečnice, dovoz kamene, betonu a zejména dovoz vlastní konstrukce ocelové lávky vč. jeřábu pro montáž lávky), aby bylo možné dle toho zpracovat a nacenit DIO vč. odsouhlasení Policií ČR.

- 2) V dodatečných informacích č. 4 Zadavatel zveřejnil, že způsob kotvení dřevěné konstrukce lávky k HEB profilům bude pomocí nerez šroubů M10 (4 ks na hranol). Prosíme u upřesnění zda budou tyto šrouby nerez tř. A2 nebo A4.

Odpovědi k zaslaným dotazům:

- 1) Příjezd techniky na staveniště ze silnice I/39 (Chvalšinská ulice) je zakreslen v přiložené situaci. Posouzení využitelnosti tohoto přístupu s ohledem na volbu potřebné mechanizace je na posouzení a odpovědnosti uchazeče. Uvedené místo je volně přístupné 24 hodin denně.
- 2) Zadavatel upřesňuje, že se jedná o šrouby nerezové třídy A4.

V rámci této dodatečné informace zůstává lhůta pro podání nabídek zachována, tj. do **29. ledna 2026 do 9 hod.**

Přílohy:

č. 1 Příjezd na staveniště

V Českém Krumlově (datum dle el. podpisu)

Mgr. Robert Adensam

vedoucí oddělení strategického řízení a rozvoje