



V Českých Budějovicích 16. 3. 2026

Účastníkům veřejné zakázky na dodávky

„Český Krumlov – instalace nových FVE na budovách v majetku města“

Veřejný zadavatel: Město Český Krumlov
Sídlem: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Český Krumlov – instalace nových FVE na budovách v majetku města“, uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 3. 2026 pod evidenčním číslem Z2026-012706, obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s následujícím dotazem:

Dotaz č. 1

Máme nejasnosti ohledně druhu panelů FVE, které v instalaci požadujete.

PBŘ je vypracovaná pro panely s omezeným vývinem tepla a nehořlavou konstrukcí.

Panel FVE s omezeným vývinem tepla – složení : CELL(článek),hliník,ocel,sklo, el.kabeláž s požární odolností - A1,A2) viz bod 3.2.1.

Naproti tomu v PD jsou uvedeny Flexi panely – složení plast, CELL (článek), elektro kabeláž.

To jsou panely bez omezeného vývinu tepla, ale záleží na skladbě střechy a vyjádření požární bezpečnostní technika. Dle stávajících podkladů požární plášť nevykazuje klasifikaci Broof(t3).

Na Flexi panely jsou jiné protipožární podmínky, střecha musí mít požární klasifikaci Broof(t3).

Způsob instalace-rozložení v PD odpovídá instalaci běžných panelů nikoli flexi panelů.

U flexi panelů je nutný jiný způsob montáže, a tudíž dle projektové dokumentace nelze toto rozložení provést.

Otázka tedy je, jaké panely na instalaci požaduje a jaké řešení zakázky je konečné.

Odpověď zadavatele:

Odpověď zadavatele bude zveřejněna na profilu zadavatele jako součást dalšího vysvětlení zadávací dokumentace.

V souladu s § 98 odst. 5, resp. 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **10. 4. 2026 v 9:00 hod.**

Nabídka účastníka zadávacího řízení bude podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje „E-ZAK“, provozovatele QCM, s.r.o., tj. prostřednictvím profilu zadavatele:

https://zakazky.ckrumlov.cz/contract_display_1135.html.

Zadavatel zveřejní toto vysvětlení zadávací dokumentace prostřednictvím profilu zadavatele:

https://zakazky.ckrumlov.cz/contract_display_1135.html

*jednatel společnosti Česká vodohospodářská s.r.o.
v zastoupení zadavatele dle § 43 zák. č. 134/2016 Sb.*