Č.j. KRPC-76882-2/ČJ-2026-0200DP České Budějovice 22. května 2026

**Zenkl CB, spol. s r.o. (IČ: 281 313 39)**
**Jírovcova 2**
**370 01 České Budějovice**

**„Dopravní řešení napojení projektu Aquacentra ve Fialkové ulici na komunikaci I/39, Chvalšinská ulice“ – vyjádření k technické studii**

Policie ČR, odbor služby dopravní policie, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, jakožto dotřený orgán Policie ČR příslušný k uplatnění stanoviska ve věci zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích I. tříd, má k předložené technické studii „Dopravní řešení napojení projektu Aquacentra ve Fialkové ulici na komunikaci I/39, Chvalšinská ulice“, následující připomínky či doporučení:

1. Upozorňujeme, že levý odbočovací přídatný jízdní pruh, ač jeho návrhové prvky nejsou řádně okótovány, pravděpodobně nesplňuje svým prostorovým uspořádáním závaznou ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.
2. Upozorňujeme na zřejmě (není okótováno) nevhodně navržený (příliš rasantní boční odsunutí průběžného jízdního pruhu) rozšiřovací klín v oblasti začátku levého odbočovacího přídatného jízdního pruhu a náběhový klín za přechodem pro chodce ve směru do centra Českého Krumlova (zřejmě neodpovídá závazné ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích).
3. Upozorňujeme na nedostatečnou světlou šíři průběžných jízdních pásů sil. I/39 mezi obrubami v oblasti středového ostrova, kdy za absolutní minimum považujeme hodnotu 3,75 m a za optimum 4,0 m.
4. Středový ostrůvek doporučujeme prodloužit směrem k centru Českého Krumlova a to na úkor navrženého dopravního stínu.

z.r. mjr. Ing. Stanislav Vorel
(podepsáno elektronicky)

**plk. Mgr. Jiří Ondruška, MBA**
vedoucí OSDP

Na vědomí:

PČR, KŘP JČk, ÚO Český Krumlov – dopravní inspektorát

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Lannova 26
370 74 České Budějovice

mjr. Ing. Stanislav Vorel
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod podepsání: z rozkazu
Čas podepsání: 22.05.2026 9:04:53



Tel.: +420 974 221 257
Email: krpc.osdp@pcr.cz