



Vyřizuje: František Pilát, DiS.
E-mail: frantisek.pilat@mu.ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 560
Sp. zn.: S-MUCK 29719/2018/Pi
Č.j.: MUCK 30177/2018/OŽPZ/Pi
V Českém Krumlově dne: 6.6.2018

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vodní zákon"), k žádosti, kterou dne 9.5.2018 podalo

Město Český Krumlov, IČO 00245836, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov,
které zastupuje Sváček Jiří, IČO 42399521, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov

(dále jen "žadatel"), vydává podle § 18 vodního zákona vyjádření k předloženému záměru

Výměna čerpací stanice odpadních vod v Novém Spolí

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 1640/20 v katastrálním území Spolí-Nové Spolí.

Záměr obsahuje:

- Záměr obsahuje výměnu stávající podzemní čerpací stanice splaškových vod, která je ve špatném technickém stavu. Nová prefabrikovaná jímka bude osazena na místo stávající (po jejím kompletním vybourání) a vystrojena novými čerpadly. Součástí stavby bude propojení gravitačního nátoků, výtlaku a bezpečnostního přelivu. Dále pak přepojení stávajících přípojek splaškové kanalizace.

Záměr z vodoprávního hlediska

j e m o ž n ý

za těchto podmínek:

1. Záměr bude předem projednán a odsouhlasen s provozovatelem kanalizace.
2. Před zahájením bouracích prací bude provedeno utěsnění odtoku ze stávající šachty, umístěné přímo u čerpací stanice, aby se zabránilo přítoku do jímky. Přitékající splaškové vody budou z této šachty, po dobu zprovoznění nové čerpací stanice, přečerpávány do šachty na gravitační kanalizaci, do níž je zaústěno potrubí kanalizačního výtlaku z čerpací stanice.

Podle § 15 odst. 2 vodního zákona stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa. V opačném případě je nutné požádat zdejší vodoprávní úřad o vydání stavebního povolení.

Toto vyjádření platí 2 roky od data vystavení.

Poučení:

Předloženou dokumentaci v příloze vracíme.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle vodního zákona.

Ing. Vlasta Horáková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Městský úřad Český Krumlov
odbor životního prostředí a zemědělství

1

Obdrží:

1. Město Český Krumlov, prostřednictvím Sváček Jiří, Chvalšinská č.p. 108, Latrán, 381 01 Český Krumlov 1

Na vědomí:

2. Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov