

Váš dopis Č.j.: P20050000010
Ze dne: 8. ledna 2020
Číslo jednací: O20010006331
Vyřizuje: Libuše Podhradská
Tel.: +420 387 761 745
Fax: +420 387 761 225
E-mail: libuse.podhradska@cevak.cz
Datum: 31. ledna 2020

Sváček Jiří - Videall Projekt
Chvalšinská čp. 108
381 01 Český Krumlov

Český Krumlov, ulice Na Svahu – OBNOVA VODOVODU A PŘÍPOJEK DVZ/DPS (výběr zhotovitele / provedení stavby)

Investor: Město Český Krumlov, Náměstí Svornosti čp. 1, 381 01 Český Krumlov

Předložená projektová dokumentace řeší obnovu části stávajícího vodovodu PE DN 80 mm v ulici Na Svahu, v Českém Krumlově. Vodovod a vodovodní přípojky jsou uloženy v prostoru místní komunikace, v horní části ulice Na Svahu. Jedná se o úsek od ulice Třída Míru po ulici Zahradní. Bude vyměněno potrubí v délce 8 metrů. Součástí stavby bude i přepojení stávajících vodov. přípojek ze stávajícího vodovodu Li 80 mm, který bude vyřazen z provozu, na stávající vodovod Li 200 mm, který zůstane zachován; obnova části potrubí vodovodu Li DN 80 mm, které pochází roku 1934, proběhne z důvodu špatného technického stavu.

Vlastníkem vodovodu je Město Český Krumlov a provozovatelem společnost ČEVAK, a.s. České Budějovice.

SO 01 – VODOVOD

V ulici Na Svahu, Český Krumlov, se nachází i vodovod Li DN 200 mm, který není součástí obnovy; na tento vodovod budou připojeny stávající vodovodní přípojky, které jsou nyní napojeny na vodovod Li DN 80 mm, které bude částečně vyřazeno z provozu; nejdříve bude provedeno přepojení vod. přípojek na vodovodní řad Li DN 200 mm, potom bude provedeno uzavření vodov. Li DN 80 mm v ulicích Třída Míru a Zahradní a řešena obnova části tohoto vodovodu; Řad 1 je navržen z potrubí PE 100 RC DN 80 mm, v délce 8,0 metrů; obnova stávajícího potrubí bude provedena v úseku od napojení na stávající vodovod v ulici Zahradní (na parcele číslo 783/45, k. ú. Č. Krumlov), po propojení se stávajícím vodovodem Li DN 200 mm, v ulici Na Svahu (na parcele číslo 783/40, k. ú. Český Krumlov); zbývající část tohoto potrubí bude, po přepojení vod. přípojek na stávající vodovod Li DN 200 mm, vyřazena z provozu.

PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

Na potrubí vodovodu Li DN 200 mm, v ulici Na Svahu, Český Krumlov, budou připojeny 4 stávající vodovodní přípojky pro nemovitosti čp. 51, 67, 75 a 77; potrubí vodovodních přípojek je navrženo z PE DN 25 mm, v celkové délce cca 6,0 metrů (PE 100, 32 x 3,0 mm, SDR 11, PN 16).

S realizací společnost ČEVAK, a.s. s o u h l a s í při respektování následujících požadavků:

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí, provozovaných společností ČEVAK, a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede společnost ČEVAK, a.s. – pan Kodada Čestmír, telefonní číslo: 606 913 111, e-mailová adresa: cestmir.kodada@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem). Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
- Společnosti ČEVAK, a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování

vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a případně s vypuštěním a napuštěním vodovodu, budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).

- Na náklady dodavatele stavby bude případně řešeno náhradní zásobování obyvatel pitnou vodou suchovodem. Před připojením suchovodu na vodovodní síť bude na suchovodu provedena tlaková zkouška, proplach, dezinfekce a dodán rozbor vody.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům společnosti ČEVAK, a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci se společností ČEVAK, a.s., provozním střediskem Č. Krumlov, panem Nešlehou Miroslavem, telefonní číslo: 728 841 212, e-mailová adresa: miroslav.nesleha@cevak.cz.
- O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zást. spol. ČEVAK, a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a podle podmínek provozovatele.
- Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů, v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025.
- V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je předloží společnosti ČEVAK, a.s.
- Před předáním stavby budou provedeny komplexní zkoušky technologie na náklady zhotovitele stavby. – Pro zahájení technické kontroly, před kolaudací stavby, bude společnosti ČEVAK, a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení obnovy vodovodního řadu (zaměření provedeno před záhozem potrubí), na aktuálním mapovém podkladu, v měřítku 1:500. Součástí dokum. pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skut. provedení vodovodu. Na technickou kontrolu obnoveného vodovodního řadu volejte společnost ČEVAK, a.s. – provoz Český Krumlov, pana Nešlehu Miroslava, telefonní číslo: 728 841 212, e-mailová adresa: miroslav.nesleha@cevak.cz.
- K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu, požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
 - o zápis o odevzdání a převzetí stavby, obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH
 - o dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí, provozovaných společností ČEVAK, a.s.; předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti: technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě, s výkresy ve formátu DGN
 - o projektovou dokumentaci skutečného provedení (situaci, kladečský plán skut. provedení a tabulku materiálu potrubí, podélné profily, včetně dokladové části)
 - o protokol o tlakové zkoušce vodovodního řadu (úseková zkouška, celková zkouška), provedené podle ČSN 75 5911
 - o doklad o výchozí kontrole hydrantů, s revizí průtoku a doklad o proměření vytyčovacího vodiče.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Libuše Podhradská
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: situace

Na vědomí: ČEVAK, a.s. – provoz Český Krumlov
ČEVAK, a.s. – investiční oddělení
Město Český Krumlov – odbor investic

ČEVAK a.s.

Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (117)