

projektant části dokumentace
Jan Kysela
projektování el. zařízení
Šumavská 560
381 01 Český Krumlov
vypracoval
Jan Kysela
kontroloval
František Kysela
odpovědný projektant
František Kysela

jméno přílohy
Detail R-HŘBITOV

část . číslo výkresu
E3

30.9. 2020

STÁVAJÍCÍ RE
JISTIČ PŘED ET 3/40A
PRO R-HRBITOV DOPLNIT JISTIČ B 3/32A

DRÁTĚNÝ
ŽLAB 54/100mm { CYKY 4Bx25
CYKY 5Cx1,5
CYA 16mm² ZEL.ŽL.

+ FeZn, ø10mm

NAVAZUJE NA
VYKRESEČ

CYKY 4Bx22x5,5 / KF 090075 - RZ
CYKY 4Bx19 / KF 090063 - RZ
CYKY 4Bx16 / KF 090051 - RZ

090075 - R-KAPL

NYKOP A

R-HŘBITO

3 x KF 0907/5
REZERVNI TRUBKOVANÍ
NAVKRES E2
NAKRES E2

č.p. 149