

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

O11010005073

Zuzana Ružbatská

+420 380 722 621

+420 387 761 225

zuzana.ruzbatska@cevak.cz

24. březen 2011

Jiří Sváček

Chvalšinská 108

Latrán

381 01 Český Krumlov 1

**Český Krumlov, Vyšný - výměna přívodního řadu do VDJ Kasárna, poz.1671/1
k.ú.Křenov u Kájova až 155/1 k.ú.Vyšný
Vyjádření pro potřebu územního řízení**

Investor: Město Český Krumlov

Projektová dokumentace řeší výměnu přívodního vodovodního řadu AC DN 100 za potrubí PE 160 x 14,6 mm. Začátek úseku v blízkosti oplocení VDJ Vyšný Hošek (napojení na stávající AC DN 100), ukončení v armaturní šachtě VDJ Kasárna. Část řadu navržena ve stávající trase, část v trase nové a to z důvodu vymístění ze soukromých pozemků.

Seznam dotčených pozemků:

k.ú.Křenov u Kájova – poz.p.č.1671/1, 1671/17, stav.292, 1690/4

k.ú.Vyšný – poz.p.č.493/82, stav.472, 493/3, 661/2, 661/1, 665, 658/1,

Parametry stavby:

- 1) Řad 1 – celková délka 1243,0 m, PE DN 150, 100
- 2) Přerušovací šachta z PP, dvouplášťová, max.akumulace 0,85 m3
- 3) Přeliv P-1 a přítok P-2 délka 2x10,0 m, PE DN 100 (přítok z přepadu VDJ Hošek a přeliv zpět)
- 4) Havarijní propojení P-3 délka 12,0 m, PE DN 1000
- 5) Kabelová přípojka NN k VDJ Kasárna – kabel AYKY 35 mm2, délka 265,0 m

Navrhované vodohospodářské sítě budou v majetku města Český Krumlov.

S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. Procházka Martin tel. 724540647 (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Vodohospodářské sítě budou navrženy v souladu s příslušnou technickou normou.
- Vlastníka vodohospodářské sítě zastupujeme pouze ve věcech technických, tj. zejména stanovení podmínek napojení na vodohospodářské sítě, jak bylo uvedeno ve vyjádření. Toto vyjádření v žádném případě nenahrazuje souhlas vlastníka sítí s napojením ve věcech majetkových. Ke stavebnímu řízení bude nutno přiložit souhlas vlastníka sítí v tomto případě město Český Krumlov.
- **Projektovou dokumentaci pro stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření.**

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Zuzana Ružbatská
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.

Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice

oddíl B, vložka 657

(117)

Na vědomí: MěÚ ČK OI, ČEVAK ČK, vlastní
Přílohy: projektová dokumentace