

Váš dopis Č.j.: P21070143785
Ze dne: 18.03.2021
Číslo jednací: O21070143785
Vyřizuje: Libuše Podhradská
Tel.: tel.: +420 387 761 745
Fax: fax: +420 387 761 225
E-mail: libuse.podhradska@cevak.cz
Datum: 16. dubna 2021

Město Český Krumlov
Náměstí Svornosti čp. 1
Vnitřní Město
381 01 Český Krumlov

Český Krumlov, Českobratrská, parc. č. 789/1, rekonstrukce místní komunikace Českobratrská (stavební řízení)

Investor: Město Český Krumlov, Vnitřní Město, Náměstí Svornosti čp. 1, 381 01 Český Krumlov

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK, a.s. vodovod i kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci místní komunikace v Českém Krumlově, Českobratrská ulice. Délka úpravy: 59,03 metrů, šířka vozovky: 3,50 metru, povrch vozovky: živičný, sklon vozovky: jednostranný, příčný, 2,5% směrem ke spodnímu okraji komunikace, bez chodníků.

Účelem rekonstrukce místní komunikace je také odvedení dešťových vod z povrchu komunikace. Budou osazeny uliční vpusti, s usazovacím otvorem a syfonovým odtokem, a liniové odvodňovací systémy. Tímto zařízením bude dešťová voda sváděna do stávající kanalizace. Před rekonstrukcí místní komunikace Českobratrská proběhne rekonstrukce vodohospodářských sítí – vodovodu a kanalizace.

S realizací společnost ČEVAK, a.s. s o u h l a s í při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí, provozovaných společností ČEVAK, a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede společnost ČEVAK, a.s. – pan Kodada Cestmír, telefonní číslo: 606 913 111, e-mailová adresa: cestmir.kodada@cevak.cz. Vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 metru. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi společnosti ČEVAK, a.s. - Libuši Podhradské.
- V případě umístění sloupů, nebo pilířků, do ochranného pásma vodohospodářských sítí, je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem.** Písemný zápis provede společnost ČEVAK, a.s. – provozní středisko Český Krumlov, Ing. Bicek Jiří, telefonní číslo: 606 913 108, e-mailová adresa: jiri.bicek@cevak.cz.
- Křížení vodohosp. sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce, nebo profilu, je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí, nebo přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska společnosti ČEVAK, a.s. Český Krumlov, nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Libuše Podhradská
referent vyjadřovací činnosti
Přílohy: Mapa_O21070143785.pdf

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

V. 2.

