

Váš dopis  
ze dne: 19.05.2021

ATELIÉR DoPI, s. r. o.  
Jana Čarka čp. 1863/7  
370 06 České Budějovice 5

Naše  
značka: 021070149867  
Vyřizuje: Libuše Podhradská  
Tel.: tel.: +420 387 761 745  
E-mail: libuse.podhradska@cevak.cz  
Datum: 19. června 2021

### **Český Krumlov, parc.č. 381/1, obnova úvodní přístupové stezky na Křížovou horu (územní, stavební řízení)**

Investor: Město Český Krumlov, Vnitřní Město, Náměstí Svornosti čp. 1, 381 01 Český Krumlov

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK, a.s. vodovod i kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí.

Předložená projektová dokumentace řeší obnovu úvodní přístupové stezky na Křížovou horu (poutnímu místu nad městem), parc.č. 381/1, kat. území Český Krumlov. Délka obnovené stezky: 294,17 m, šířka 2 m. Na začátku bude účelová komunikace navazovat na místní obslužnou komunikaci v ulici U Sáňkařské dráhy. Na konci úseku bude navazovat na stávající účelovou komunikaci (polní cestu) před kapličkou číslo: 5. Rekonstruovaná komunikace je komunikací účelovou. Určenou pouze pro chodce, jako pěší stezka na vrchol kopce a pro nezbytnou dopravní obsluhu okolních travnatých pozemků.

Pod cestou bude zřízen trativod, s drenážní trubicí, která bude vyvedena do jednotné kanalizace. Součástí prací bude i odstranění části zrušeného účelového vodovodu, který nebyl nikdy napojený na veřejnou vodovodní síť.

### **S realizací společnost ČEVAK, a.s. s o u h l a s í při respektování následujících podmínek:**

- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 metru. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi společnosti ČEVAK, a.s. – Libuši Podhradské.
- V případě umístění sloupů, nebo pilířků, do ochranného pásma vodohospodářských sítí, je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede společnost ČEVAK, a.s. – provozní středisko Český Krumlov, Ing. Bicek Jiří, telefonní číslo: 606 913 108, e-mailová adresa: jiri.bicek@cevak.cz.
- Křížení vodohosp. sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce, nebo profilu, je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí, nebo přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska společnosti ČEVAK, a.s. Český Krumlov, nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení společnosti ČEVAK, a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem  
Libuše Podhradská  
referent vyjadřovací činnosti  
Přílohy: Mapa\_021070149867.pdf

**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657  
v. 2. 