



VZOROVÉ NAPOJENÍ A PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK



UPOZORNĚNÍ :  
VÝPIS MATERIÁLU JE UVEDEN V KALDEČSKÉM SCHÉMATU (VÝKRES č. D.5)

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJEK



LEGENDA

OZN.	POPIS
1	VYROVNÁVACÍ LOŽE : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
2	PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
3	OBSYP POTRUBÍ : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm
4	ZÁSYP VÝKOPU BETONOVÝM RECYKLÁTEM, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
5	KOMUNIKACE : TL. 420 mm = VIZ. POZNÁMKA

POZNÁMKA K BODU 5 V RÁMCI VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK :  
– SKLADBA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE V TL. 420 mm JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ PD, KTERÁ ŘEŠÍ REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE (VČ. STAVBY NOVÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ). VÝMĚNA VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK JE ŘEŠENA POUZE V ROZSAHU REKONSTRUKCE KOMUNIKACE.

SO 2 - VODOVOD

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

Stavba :	Český Krumlov, sídliště Železniční - obnova kanalizace a vodovodu	Vypracovala : M.Sváčková Datum : 10.2021 Č.zakázky : 2-110-08-PS
Název výkresu :	Vzorová vodovodní přípojka	Č.výkresu : D.8