

Váš dopis ze
dne: 04.04.2023

Naše značka:	O23070202247	Elektro Sobíšek
Vyřizuje:	Libuše Podhradská	Čechova čp. 1467/59a
Tel.:	tel.: +420 387 761 745	České Budějovice 6
E-mail:	libuse.podhradska@cevak.cz	370 01 České Budějovice
Datum:	04. května 2023	

Český Krumlov, Domoradice, Budějovická ul. - Oprava a doplnění veřejného osvětlení v ulici Budějovická, silnice číslo: I/39 (územní, stavební řízení)

Investor: Město Český Krumlov, Vnitřní město, Náměstí Svornosti čp. 1, 381 18 Český Krumlov
V zájmovém území provozuje spol. ČEVAK, a.s. Č. Budějovice vodovod i kanalizaci pro veřejnou potřebu.
Předložená projektová dokumentace řeší opravu a doplnění veřejného osvětlení v Českém Krumlově, Domoradicích, v ulici Budějovická, konkrétně v křižovatce s ulicemi U Trojice a Urbinská.
Podle předložené projektové dokumentace bude v této křižovatce zřízen nový přechod pro chodce, přes ulici Budějovickou. Po levé straně Budějovické ulice, ve směru k řece, budou doplněny nové osvětlovací body. Zřízení přechodu pro chodce je pouze dočasné, až do doby realizace celkové rekonstrukce ulice Budějovická (od restaurace Plevno ke kruhovému objezdu u čerpací stanice PHM). Prodloužení osvětlení podél hlavní komunikace, až ke gabionové stěně, bude definitivní. Nové veřejné osvětlení bude instalováno do nových, samostatných, kabelových tras a bude provedeno svítidly LED, typ 94. Svítidla a kabel veřejného osvětlení, v souběhu s komunikací, budou uloženy za vnější hranu silničního příkopu a kabel bude uložen v hloubce min. 100 cm. Nové rozvody budou provedeny kabelem CYKY 4B x 10, v ochranné trubce, o průměru 50.

S realizací společnost ČEVAK, a.s. s o u h l a s í při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí, provozovaných společností ČEVAK, a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede společnost ČEVAK, a.s. – pan Kodada Čestmír, telefonní číslo: 606 913 111, e-mailová adresa: cestmir.kodada@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 metru. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6 m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi společnosti ČEVAK, a.s. - Libuši Podhradské. Součástí řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- V případě umístění sloupů, nebo pilířků, do ochranného pásma vodohospodářských sítí, je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V místech křížení navrženého vedení a vodovodních, nebo kanalizačních přípojek, požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem.** Písemný zápis provede společnost ČEVAK, a.s. – provozní středisko Český Krumlov, vedoucí provozního střediska Ing. Bicek Jiří, telefonní číslo: 606 913 108, e-mailová adresa: jiri.bicek@cevak.cz.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohosp. sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce, nebo profilu, je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí, nebo přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska společnosti ČEVAK, a.s. Český Krumlov, nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení společnosti ČEVAK, a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem
Libuše Podhradská
referent vyjadřovací činnosti
Přílohy: Mapa_O23070202247.pdf

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

v. z.