


číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 94010/2023/OŽPZ/ln	S-MUCK 61417/2023/ln	Lenka Indrová / 380 766 551 lenka.indrova@ckrumlov.cz	9.11.2023

Rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 6.12.2023

## ROZHODNUTÍ

a je vykonatelné dne .....  
razítko ..... podpis .....



Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vodní zákon"), jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 11. 8. 2023 podalo

**Město Český Krumlov, IČO 00245836, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov,**

jež zastupuje Jiří Sváček - Videal Projekt, IČO 42399521, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### s ch v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu

### Č. Krumlov, ul. Na Svahu - přeložka vodovodu

(dále jen stavba), umístěnou na p.č. 749/3, 783/40, 783/62 a 783/68 v k.ú. a obci Český Krumlov.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Jihočeský kraj
Název obce	Český Krumlov
Identifikátory katastrálních území	622931
Názvy katastrálních území	Český Krumlov
Číslo hydrologického pořadí	1-06-01-186
HGR	6310
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y):	
Vodovod (začátek stavby)	1181645, 769690
(konec stavby)	1181670, 769513

Stavební objekty:

SO 1 Vodovod

- Řad 1 (přeložka) (PE 225x20,5 mm) v délce 180,0 m
- Řad 1-1 (prodloužení, přepojení) (PE 90x8,5 mm) v délce 6,0 m
- Přípojka P1 (prodloužení, přepojení) (PE 90x8,5 mm) v délce 8,8 m

Účelem stavby je zásobování obyvatel vodou.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Negativní vlivy stavby nebyly zjištěny, území se proto nevymezuje.

## II. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona stanoví podmínky pro umístění stavby:

Stavba bude umístěna na p.č. 749/3, 783/40, 783/62 a 783/68 v k.ú. a obci Český Krumlov, v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí.

## III. Podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou v červenci 2023 vypracovala Marcela Sváčková a autorizoval Jiří Sváček (ČKAIT 0100664); číslo zakázky 2-307-05-PS. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
3. **Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření, souhlasů a stanovisek dotčených orgánů:**
  - Před zahájením stavby bude v případě zásahu do zelených ploch ve vlastnictví města Český Krumlov kontaktován pověřený pracovník odboru životního prostředí a zemědělství.
  - V případě zásahu do silničního pozemku či silničního tělesa požádá zhotovitel prací v dostatečném časovém předstihu silniční správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
  - V případě omezení provozu při realizaci stavby požádá zhotovitel v dostatečném předstihu silniční správní úřad o vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, popř. o povolení uzavírky.
  - Pokud bude stavbou dotčeno veřejné prostranství, je nutno požádat zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství o schválení a s tím související zpoplatnění záboru.
4. **Při provádění stavby budou kontaktováni příslušní správci a vlastníci dotčených sítí technického vybavení pro dořešení detailu vedení sítí v místě křížení se stavbou a dále dodrženy podmínky jejich vyjádření, souhlasů a stanovisek:**
  - a) EG.D, a.s. (elektrická síť) zn. F5269-27096721 ze dne 20. 7. 2023
  - b) EG.D, a.s. (plyn) zn. V3090-27096722 ze dne 31. 7. 2023
  - c) CETIN a.s. č.j. 204651/23 ze dne 18. 7. 2023
  - d) ČEVAK a.s. zn. O23070209812 ze dne 18. 7. 2023
  - e) CARTHAMUS a.s. ev.č. ckd364/2023 ze dne 24. 7. 2023
  - f) Služby města Český Krumlov s.r.o. bez č.j.
5. V době výstavby budou dodrženy všechny platné zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství.

O vyprodukovaných odpadech bude vedena evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

V době realizace budou zabezpečeny odpady (např. igelity, papíry aj.) tak, aby nedocházelo ke znečištění veřejného prostranství v okolí stavby.

Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál, vytěžený během stavební činnosti, není odpadem, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Výkopová zemina se rovněž nestane odpadem za splnění podmínek uvedených v § 3 odst. 5 nebo 6 zákona o odpadech. V ostatních případech je zemina odpadem a je nutné s ní v tomto smyslu nakládat (předat oprávněné osobě).

Vyprodukované stavební odpady vzniklé v rámci stavby budou předány oprávněné osobě (např. skládka, recyklační zařízení).



Přebytečná výkopová zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby bude do doby kolaudace (popř. závěrečné kontrolní prohlídky) odstraněna v souladu se zákonem o odpadech.

6. Při provádění stavby musí být volbou vhodných technologií maximálně omezena prašnost a hluk.
7. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty nebo porosty. Vzniklé škody budou nahrazeny nebo odstraněny na náklad investora. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.  
Stavební práce prováděné v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny, včetně kořenového systému.  
Při zemních pracích v blízkosti kořenových systémů dřevin rostoucích mimo les budou výkopové práce prováděny ručně, aby nedošlo k poškození kořenového systému, a stavba bude realizována v souladu s ČSN 839061.
8. Stavba bude viditelně označena štítkem "Stavba povolena". Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených.
9. Stavba bude prováděna oprávněnou firmou na základě výběru stavebníka. Stavebník písemně sdělí vodoprávnímu úřadu nejpozději 15 dní před zahájením stavby název, adresu a sídlo dodavatele a jméno a adresu osoby, která bude zodpovědná za provádění prací, z důvodu kontroly oprávnění k provádění stavby.
10. Stavební povolení včetně ověřené projektové dokumentace bude neustále na stavbě k dispozici pro potřebu kontrolních orgánů.
11. Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny podzemní sítě a práce v blízkosti těchto vedení budou prováděny dle pokynů jednotlivých správců sítí. Podzemní sítě nesmějí být poškozeny.
12. Výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musejí být ohrazeny.
13. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, vydaného podle § 122 stavebního zákona. O vydání kolaudačního souhlasu bude s předstihem požádáno.
14. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží:
  - a) zápis o předání a převzetí stavby (pokud byl sepsán)
  - b) dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci
  - c) popis a zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace s informací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny
  - d) doklad o provedení tlakové zkoušky vodovodu
  - e) doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků (prohlášení o shodě)
  - f) doklad o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou
  - g) doklad o způsobu zneškodnění vyprodukovaných odpadů
  - h) geodetické zaměření stavby do aktuální kopie katastrální mapy, vč. technické zprávy, seznamu souřadnic a popisem bodů
  - i) stanovisko KHS JČ kraje ke kolaudaci vodovodu (toto stanovisko KHS vypracuje po předložení aktuálního rozboru vzorku vody z nového vodovodu)

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí s rávního orgánu:

Město Český Krumlov, IČO 00245836, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

### Odůvodnění

Dne 11. 8. 2023 podal žadatel žádost o společné územní a stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Tímto dnem bylo zahájeno řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního řádu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a dalšími doklady.

Projektovou dokumentaci v červenci 2023 vypracovala Marcela Sváčková a autorizoval Jiří Sváček (ČKAIT 0100664); číslo zakázky 2-307-05-PS.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Sdělení Městského úřadu Český Krumlov, odbor úřad územního plánování č.j. MUCK 52086/2023/OUUP/He ze dne 4. 8. 2023 o tom, že závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona nebude v této věci vydáváno
- Závazné stanovisko Městského úřadu Český Krumlov, stavebního úřadu č.j. MUCK 58131/2023 ze dne 31. 7. 2023
- Souhrnná závazná stanoviska Městského úřadu Český Krumlov, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. MUCK 52088/2023/OŽPZ/Ka ze dne 7. 8. 2023
- Stanovisko Městského úřadu Český Krumlov, odboru dopravy a silničního hospodářství č.j. MUCK 53018/2023/ODSH/Hav ze dne 20. 7. 2023
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jč kraje č.j. KHSJC 23086/2023/HOK CB-CK ze dne 26. 7. 2023

Vyjádření správců sítí a dotčených pozemků:

- EG.D, a.s. (elektrická síť) zn. F5269-27096721 ze dne 20. 7. 2023
- EG.D, a.s. (plyn) zn. V3090-27096722 ze dne 31. 7. 2023
- CETIN a.s. č.j. 204651/23 ze dne 18. 7. 2023
- ČEVAK a.s. zn. O23070209812 ze dne 18. 7. 2023
- CARTHAMUS a.s. ev.č. ckdk364/2023 ze dne 24. 7. 2023
- Služby města Český Krumlov s.r.o. bez č.j.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení a stanovil lhůtu do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, ve které mohli účastníci zahájeného řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány sdělit svá stanoviska s upozorněním, že na námitky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů, které nebudou uplatněny či sděleny nejpozději do této lhůty, nebude přihlédnuto.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při stanovení okruhu účastníků řízení vodoprávní úřad postupoval podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 94k stavebního zákona v souladu s ustanovením § 27 správního řádu. Podle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona bylo postavení účastníka řízení přiznáno žadateli a obci, v jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a v jejímž území může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí.

Podle § 94 k písm. c), d) a e) stavebního zákona jsou účastníky společného povolení vlastníky stavby nebo pozemku, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Do okruhu účastníků byli zahrnuti:

- ČEVAK a.s.,
- EG.D, a.s.,
- CETIN a.s.,
- CARTHAMUS a.s.,
- Služby města Český Krumlov s.r.o., správci dotčených sítí technického vybavení

Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel vodoprávní úřad z vymezení místa stavby a z vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona (zejména ust. § 94o stavebního zákona), projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využití území. Při



přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### Upozornění

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace si ponechá pro vlastní potřebu.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

### Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

*Ing. Vlasta Horáková*  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

**Příloha:** Situace

### Obdrží

**Účastník řízení o vydání společného povolení podle § 27 odst. 1 správního řádu:**

1. Jiří Sváček, Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov, IDDS: tiu4bn9  
v zastoupení pro: Město Český Krumlov, IČO 00245836, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

**Účastník řízení o vydání společného povolení podle § 27 odst. 2 správního řádu, § 94k písm. b), c) a d) stavebního zákona:**

2. ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice, IDDS: 3ndg7rf
3. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IDDS: nf5dxbu
4. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IDDS: qa7425t
5. CARTHAMUS a.s., Uhelny trh 414/9, 110 00 Praha 1, IDDS: kjydbjx

6. Služby města Český Krumlov s.r.o., Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov, IDDS: vg92wqb


**Dotčené orgány:**

7. Městský úřad Český Krumlov, odbor stavební úřad - zde
8. Městský úřad Český Krumlov, OŽPZ, orgán ochrany přírody - zde
9. Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství - zde
10. KHS Jč kraje, Na Sadech 1858/25, 370 71 České Budějovice, IDDS: agzai3c



SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ  
 (santifikační systém zřK, odvětví systém SPV)

Číslo bodu	Y	X	POZNÁMKA	
VB-1	KM 0,000	788512,38	1181868,23	rozboječnice vstupu stavení
VB-2	KM 0,019	788519,36	1181869,26	
VB-3	KM 0,258	788571,42	1181896,65	
VB-4	KM 0,284	788596,16	1181892,65	
VB-5	KM 0,297	788609,20	1181892,29	odvětví přípojka P-1
VB-6	KM 0,134	788645,36	1181853,81	
VB-7	KM 0,149	788659,76	1181850,65	odvětví, Rad. 1-1
VB-8	KM 0,177	788687,46	1181844,86	odvětví, pro stavení P-1
VB-9	KM 0,180	788690,44	1181844,38	rozboječnice vstupu stavení
VB-10	KM 0,006	788600,82	1181808,00	rozboječnice vstupu stavení



LEGENDA SO 1 - VODOVOD

	WATERVODNÍ SÍŤ (PE 200x2,2mm - st. 5,0 m)
	ODVĚTVOVÝ BOD
	ODVĚTVOVÝ BOD (PE 200x2,2mm - st. 5,0 m)
	ODVĚTVOVÝ BOD (PE 150x2,2mm - st. 5,0 m)
	ODVĚTVOVÝ BOD (PE 100x2,2mm - st. 5,0 m)

LEGENDA Stávající sítí kanalizační sítě

	KANALIZAČNÍ SÍŤ (PE 400x2,2mm - st. 5,0 m)
	KANALIZAČNÍ SÍŤ (PE 300x2,2mm - st. 5,0 m)
	KANALIZAČNÍ SÍŤ (PE 200x2,2mm - st. 5,0 m)
	KANALIZAČNÍ SÍŤ (PE 150x2,2mm - st. 5,0 m)
	KANALIZAČNÍ SÍŤ (PE 100x2,2mm - st. 5,0 m)

**Videa1 Projekt**  
 JIN SVÁČEK  
 Krumlov, ul. Na Svahu  
 přeložka vodovodu  
 SITUACE STAVBY PODROBNÁ  
 C. 2