



## LEGENDA POTRUBÍ:

	Potrubí PVC KG splaškové
	Potrubí PVC např. Skolan dB
	Připojovací potrubí
	Potrubí studené vody
	Potrubí teplé vody
	Potrubí cirkulace

Pozn. Vzhledem k celkovému snížení počtu zařizovacích předmětů oproti původnímu stavu ponecháváme, ve stávající dimenzi vodovodní přípojku. Dle normy ČSN 75 5455 je třeba vodovodní přípojka o průměru PE50 x 4,6 mm. V případě nedostatečného tlaku ve vodovodním rozvodu, bude nutno provést posílení vodovodní přípojky.

VYPRACOVAL	KATEŘINA MARŠÁLKOVÁ	DATUM	STUPEŇ P.D.	cb — energo s.r.o. Senovážné nám. 2 370 01 České Budějovice Tel.: 724 288 898	
AUTORIZOVAL		08/2014	DPS		
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Č.P. 139 – VEŘEJNÉ WC, P.Č.3032, K.Ú. ČESKÝ KRUMLOV				MĚŘÍTKO 1: 50	
INVESTOR MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV, NÁM. SVORNOSTI 1, ČESKÝ KRUMLOV 381 01				ZAK. ČÍSLO	
ČÁST				POZNÁMKA	
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				POČET A4 2	
OBSAH VÝKRESU				Č. VÝKRESU 1	
PŮDORYS 1.NP — spodní rozvody — kanalizace, vodovod					