



TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	(m²)
1.01	VSTUPNÍ HALA A SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	33,5
1.02	CHODBA	4,9
1.03	VSTUP – ČEKÁRNA	15,3
1.04	RECEPCE	12,5
1.05	REHABILITACE 2 LŮŽKA	17,2
1.06	TĚLOCVIČNA	20,7
1.07	TERAPIE 3 LŮŽKA	20,7
1.08	KOUPELNA + WC PERSONÁL	7,2
1.09	WC KLIENTI	3,2
1.10	ŠATNA PERSONÁL	3,8
1.11	ARCHIV – SKLAD	5,4
1.12	GARÁŽ	30,0
1.13	SKLAD ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ	3,9
1.14	CHODBA	9,2
1.15	DÍLNA	16,7
1.16	KOČÁRKÁRNA	18,8
1.17	STROJOVNA VÝTAHU	5,0
1.18	VÝTAH	2,0

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

			ZÁSUVKA 230V, DVOJZÁSUVKA 230V, MOTOROVÁ ZÁSUVKA 400V
			STUPEŇ KRYTÍ IP44

LEGENDA VODIČŮ

	ZÁSUVKOVÁ INSTALACE - CYKY 3Cx1,5; CYKY 3Cx2,5 DLE POPISU
	MOTOROVÁ INSTALACE - CYKY 5Cx4

3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C; 3N PE AC 50Hz 400V/TN-S OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT FRANTIŠEK KYSELA	VYPRACOVAL JAN KYSELA	JAN KYSELA PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ŠUMAVSKÁ 560, ČESKÝ KRUMLOV	
INVESTOR Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov		ZAKÁZKOVÉ Č.	21 - 24
AKCE ŠERÍKOVÁ č.p. 188; ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY Z BEZBARIÉROVÉ BYTU NA REHABILITAČNÍ KLINIKU k.ú. PŘÍSEČNÁ - DOMORADICE; parc.č. st. 441		DATUM	10 / 2024
		STUPEŇ PD	DPS
		MĚŘÍTKO	1 : 50
		FORMÁT	6A4
DRUH PŘÍLOHY Zásuvková instalace		Č. PARÉ	Č. VÝKRESU D.1.4-4.4