



TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	(m²)
1.01	VSTUPNÍ HALA A SCHODIŠTVOVÝ PROSTOR	33,5
1.02	CHODBA	4,9
1.03	VSTUP – ČEKÁRNA	15,3
1.04	RECEPCE	12,5
1.05	REHABILITACE 2 LŮŽKA	17,2
1.06	TĚLOCVIČNA	20,7
1.07	TERAPIE 3 LŮŽKA	20,7
1.08	KOUPELNA + WC PERSONÁL	7,2
1.09	WC KLIENTI	3,2
1.10	ŠATNA PERSONÁL	3,8
1.11	ARCHIV – SKLAD	5,4
1.12	GARÁŽ	30,0
1.13	SKLAD ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ	3,9
1.14	CHODBA	9,2
1.15	DÍLNA	16,7
1.16	KOČÁRKÁRNA	18,8
1.17	STROJOVNA VÝTAHU	5,0
1.18	VÝTAH	2,0

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

		OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO - SIGNALIZACE
		STUPEŇ KRYTÍ IP44

LEGENDA VODIČŮ

	PŘÍVOD PRO ROZVADĚČ R-RE - CYKY 5Cx10
	OVLÁDACÍ VEDENÍ PRO ROZVADĚČ R-RE - CYKY 3Cx1,5
	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ - CYA 16mm² ZEL.ŽL.
	DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ - CY 4mm² ZEL.ŽL.; CY 6mm² ZEL.ŽL. DLE POPISU
	OVLÁDACÍ VEDENÍ PRO POHON VRAT - JYTY 4Dx1 POD OMÍTKOU
	REZERVNÍ TRUBKOVÁNÍ PRO PŘÍVOD OPTICKÉ KABELÁŽE FXP 25 + PROTAHOVACÍ DRÁT

3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C; 3N PE AC 50Hz 400V/TN-S OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT <b>FRANTIŠEK KYSELA</b>	VYPRACOVAL <b>JAN KYSELA</b>	<b>JAN KYSELA</b> PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ŠUMAVSKÁ 560, ČESKÝ KRUMLOV
INVESTOR Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov	AKCE ŠERÍKOVÁ č.p. 188; ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY Z BEZBARIÉROVÉ BYTU NA REHABILITAČNÍ KLINIKU k.ú. PŘÍSEČNÁ - DOMORADICE; parc.č. st. 441	ZAKÁZKOVÉ Č. 21 - 24
DRUH PŘÍLOHY Hlavní rozvody, pospojování, slaboproud		DATUM 10 / 2024
		STUPEŇ PD DPS
		MĚŘÍTKO 1 : 50
		FORMÁT 6A4
		Č. PARÉ Č. VÝKRESU D.1.4-4.2