



TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	(m²)
1.01	VSTUPNÍ HALA A SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR	33,5
1.02	CHODBA	4,9
1.03	VSTUP – ČEKÁRNA	15,3
1.04	RECEPCE	12,5
1.05	REHABILITACE 2 LŮŽKA	17,2
1.06	TĚLOCVIČNA	20,7
1.07	TERAPIE 3 LŮŽKA	20,7
1.08	KOUPELNA + WC PERSONÁL	7,2
1.09	WC KLIENTI	3,2
1.10	ŠATNA PERSONÁL	3,8
1.11	ARCHIV – SKLAD	5,4
1.12	GARÁŽ	30,0
1.13	SKLAD ZAHRADNÍHO NÁŘADÍ	3,9
1.14	CHODBA	9,2
1.15	DÍLNA	16,7
1.16	KOČÁRKÁRNA	18,8
1.17	STROJOVNA VÝTAHU	5,0
1.18	VÝTAH	2,0

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

		SVÍTIDLO STROPNÍ, SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
		SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ / LED
		VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
		PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ, PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ SÉRIOVÝ
		PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ DVOJITÝ
		OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO - SIGNALIZACE
		STUPEŇ KRYTÍ IP44

LEGENDA SVÍTIDEL

- L1 SVÍTIDLO MODUS LED ESO3000RMKO4ND; 26W; IP40; 4000K; 3300lm  
L2 SVÍTIDLO MODUS LED BR SB4KO375V2/ND; 27W; IP44; 4000K; 3000lm  
L3 SVÍTIDLO MODUS LED BR SB4KO480V3/ND; 32W; IP44; 4000K; 3800lm  
L4 SVÍTIDLO MODUS LED BR SB4KO300V0/ND; 9W; IP44; 4000K; 900lm  
L5 SVÍTIDLO MODUS LED SK2000S4ND/B; 13W; IP40; 4000K; 2000lm  
L6 SVÍTIDLO MODUS LED PL5000M2W4ND; 40W; IP65; 4000K; 5500lm  
L7 SVÍTIDLO OSMONT TITAN1-PC LED-1L14B07KN62/PC06 4000; 19W; IP54; 4000K; 1840lm; ø300mm; IK10; HF SENZOR (CODE 53739A)  
SN1 SVÍTIDLO NOUZOVÉ MODUS LOVATO LV2U/3W/B/1/SA/AT; IP41  
SN2 SVÍTIDLO NOUZOVÉ MODUS EXIT ETE/1W/C/1/SA; IP65; 170lm (BEZ PIKTOGRAMU)

LEGENDA VODIČŮ

	SVĚTELNÁ INSTALACE - CYKY 1,5 V PODLAZE; POD OMÍTKOU
--	--

3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C; 3N PE AC 50Hz 400V/TN-S OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT <b>FRANTIŠEK KYSELA</b>	VYPRACOVAL <b>JAN KYSELA</b>	<b>JAN KYSELA</b> PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ŠUMAVSKÁ 560, ČESKÝ KRUMLOV
INVESTOR Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov	AKCE ŠERÍKOVÁ č.p. 188; ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY Z BEZBARIÉROVÉ BYTU NA REHABILITAČNÍ KLINIKU k.ú. PŘÍSEČNÁ - DOMORADICE; parc.č. st. 441	ZAKÁZKOVÉ Č. 21 - 24
DRUH PŘÍLOHY Světelná instalace	Č. PARÉ	Č. VÝKRESU D.1.4-4.3