

PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU:

Podkladem pro vypracování protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-7-710 byla stavební část objektu, požárně bezpečnostní řešení stavby vypracované v říjnu 2004 ing. Terezou Fazekašovou a autorizované p.Radkem Příhodou – ČKAIT 0101616, prohlídka místa stavby a požadavky investora akce.

Rehabilitační klinika je samostatný požární úsek (původní byt), nedochází k navýšení počtu požárních úseků v objektu. Z požárního úseku vede několik únikových cest.

V rehabilitační klinice je 5 lůžek pro klienty, v čekárně se předpokládá 5 osob. Maximální uvažovaný počet osob dle PBR objektu – 30 osob.

POPIS OBJEKTU:

Výše uvedená stavba – „ŠERÍKOVÁ č.p.188, ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY Z BEZBARIÉROVÉHO BYTU NA REHABILITAČNÍ KLINIKU, k.ú. PŘÍSEČNÁ – DOMORADICE, parc.č. st. 441“ se nachází v Českém Krumlově, k.ú. Přísečná – Domoradice, okres Český Krumlov.

Obvodové stěny, příčky a podlahové konstrukce jsou nehořlavé, v místnostech 1.05 – rehabilitace – 2 lůžka a 1.07 – terapie 3 lůžka je antistatická podlaha.

Vytápění je řešeno stávajícím ústředním vytápěním. Větrání kromě místností 1.08 – koupelna + WC personál a 1.09 – WC klienti je přirozené okny, místnosti 1.08 a 1.09 jsou větrány nuceně ventilátory.

Řešený objekt se nachází v městské části sídliště Mír na severním okraji města Český Krumlov.

ROZHODNUTÍ:

Vnější vlivy byly stanoveny dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2, ČSN 33 2000-7-710, ČSN 33 2130 ed.3 atd. týkající se vlastní stavby.

V místnostech –

- 1.02 – Chodba**
- 1.03 – Vstup – čekárna**
- 1.04 – Recepce**
- 1.06 – Tělocvična**
- 1.09 – WC klienti**
- 1.10 – Šatna personál**
- 1.11 – Archiv – sklad**
- 1.12 – Garáž**

jsou vnější vlivy – AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-3, AM-23-2, AM-24-1, AM-25-2, AM-31-1, AM-41-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1. Dle určení vnějších vlivů ve výše uvedených místnostech jsou vnější vlivy ve výše uvedených místnostech normální.

Opatření vyplývající z vnějších vlivů, které jsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 2022 považovány za abnormální – žádná.

V místnostech –

1.05 – Rehabilitace 2 lůžka

1.07 – Terapie 3 lůžka

jsou vnější vlivy

- AA5 – normální
- AB5 – normální
- AC1 – normální
- AD1 – normální
- AE1 – normální
- AF1 – normální
- AG1 – normální
- AH1 – normální
- AK1 – normální
- AL1 – normální
- AM-1-2 – normální
- AM-2-2 – normální
- AM-3-2 – normální
- AM-4 – normální
- AM-5 – normální
- AM-6 – normální
- AM-7 – normální
- AM-8-1 – normální
- AM-9-1 – normální
- AM-21 – normální
- AM-22-3 – normální
- AM-23-2 – normální
- AM-24-1 – normální
- AM-25-2 – normální
- AM-31-1 – normální
- AM-41-1 – normální
- AN1 – normální
- AP1 – normální
- AQ1 – normální
- AR1 – normální
- AQ1 – normální
- BA3 – osoby se zdravotním postižením
- BC1 – normální
- BD1 – normální
- BE1 – normální
- CA1 – normální
- CB1 – normální

Rozsah tříd vnějších vlivů v místnostech 1.05 – rehabilitace 2 lůžka a 1.07 – terapie 3 lůžka je považován za obvyklý, je-li pro zajištění údržby a čistoty používáno běžných prostředků. Dle určení vnějších vlivů ve výše uvedených místnostech jsou vnější vlivy ve výše uvedených místnostech abnormální.

Opatření vyplývající z vnějších vlivů, které jsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 2022 považovány za abnormální – v prostoru klasifikovaném vnějším vlivem BA3 budou provedena pro omezení abnormálního vnějšího vlivu organizační opatření, osoby se zdravotním postižením budou ve výše uvedených místnostech pod dohledem personálu.

V místnosti –

1.08 – koupelna + WC personál

Prostor koupelny řeší ČSN 33 2000-7-701 ed.2

Opatření vyplývající z vnějších vlivů, které jsou dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 2022 považovány za abnormální při dodržení požadavků ČSN 33 2000-7-701 ed.2 – žádná.

ZDŮVODNĚNÍ:

Pro určení vnějších vlivů byly respektovány požadavky ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2, ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN 33 2000-7-710, ČSN 33 2130 ed.3 a požadavky investora akce.

Datum sepsání protokolu: 11. 11. 2024

Podpis předsedy komise: