

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 18763/2024/ODSH/SI	S-MUCK/011776/2024/ODSH/SI	Ing. Jan Sládek 380 766 500 jan.sladek@ckrumlov.cz	04.03.2024

## STANOVISKO

### 30 BYTOVÝCH JEDNOTEK V BLOKU A17 VYŠNÝ, ČESKÝ KRUMLOV

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) obdržel dne 07.02.2024 žádost, kterou podal

**SP STUDIO, s.r.o., Ing. P. Pecha, IČO 48207977, Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov**

o stanovisko k návrhu výše uvedené stavby na pozemcích parc. č. 1532/1 v katastrálním území Český Krumlov, parc. č. 677/2, 677/4, 678/1, 678/3 v katastrálním území Vyšný, kterou vypracovala spol. SP STUDIO s. r. o., konkrétně Ing. Pavel Dolanský a dopravní část spol. ZENKL CB, spol. s r. o., pro účely společného územního a stavební řízení.

#### Popis záměru

Předmětem stavby je realizace tří bytových domů a související technické infrastruktury. Z hlediska našich zájmů se jedná o příjezdovou komunikaci s obratištěm, parkovací stání a přístupové chodníky.

**Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství k návrhem stavby dle předložené dokumentace konstatuje následující:**

1. Navržené dopravní řešení navazuje na stávající dopravní kostru v lokalitě a je prodloužením stávající komunikace pro vozidla i pro pěší.
2. S předloženým výpočtem potřebného počtu parkovacích stání a návrhem 37 nových stání souhlasíme. Přesto upozorňujeme na koeficient stupně automobilizace, jehož aktuální doporučená hodnota je 1,20.
3. V souladu s odst. 48b vyhlášky č. 266/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, stavba parkoviště sloužící stavbě pro bydlení a s touto s tavbou sousedící, která má více než 10 parkovacích stání, musí mít instalaci kabelovodů pro každé parkovací místo pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla.

4. V případě omezení provozu při realizaci stavby, požádá zhotovitel v dostatečném předstihu odbor dopravy MěÚ Český Krumlov o vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, popř. o povolení uzavírky.
5. Pokud bude stavbou dotčeno veřejné prostranství, je nutno požádat zdejší odbor o schválení a s tím související zpoplatnění záboru.

Ing. Jan Sládek  
vedoucí ODaSH

Pozn.

- Z předložené PD z části SO 101 si ponecháváme část A, B a výkres C.03.

Obdrží

1. SP STUDIO, s.r.o., IDDS: qrt3hy6  
sídlo: Budějovická č.p. 58, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1