

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	(m²)
101	ZÁDVEŘÍ	8,35
102	CHODBA	7,45
103	KOLA / KOČÁRKY	12,00
104	CHODBA	4,90
105	SKLEPNÍ KÓJE (BYT Č. 8)	2,10
106	SKLEPNÍ KÓJE (BYT Č. 3)	2,60
107	SKLEPNÍ KÓJE (BYT Č. 4)	2,60
108	SKLEPNÍ KÓJE (BYT Č. 5)	2,60
109	CHODBA	7,70
110	SKLEPNÍ KÓJE (BYT Č. 9)	2,05
111	SKLEPNÍ KÓJE (BYT Č. 10)	2,05
112	SKLEPNÍ KÓJE (BYT Č. 6)	3,00
113	SKLEPNÍ KÓJE (BYT Č. 7)	3,00
114	SKLEPNÍ KÓJE (BYT Č. 1)	2,85
115	SKLEPNÍ KÓJE (BYT Č. 2)	3,10
116	MÍSTNOST TZB	10,80
117	CHODBA + SCHODIŠTĚ A VÝTAH	20,70

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	(m²)
118	PŘEDSÍŇ	4,60
119	OBYTNÝ PROSTOR	21,75
120	KOUPELNA	4,35
121	KOMORA	3,80
122	TERASA	5,90

BYT Č. 1 (1+KK)	123	PŘEDSÍŇ	3,75
	124	OBYTNÝ PROSTOR	26,85
	125	CHODBA	5,35
	126	WC	1,70
BYT Č. 2 (2+KK)	127	KOUPELNA	4,75
	128	LOŽNICE	12,60
	129	TERASA	5,90

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

	SVÍTIDLO STROPNÍ, SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
	SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ / LED
	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
	PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ, PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ SÉRIOVÝ
	PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ DVOJITÝ
	SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ
	STROPNÍ POHYBOVÝ SPÍNAČ 230V
	OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO - SIGNALIZACE
	ZÁSUVKA 230V, DVOJZÁSUVKA 230V, MOTOROVÁ ZÁSUVKA 400V
	STUPEŇ KRYTÍ IP44

LEGENDA SVÍTIDEL

- A1 SVÍTIDLO LED INTERIÉROVÉ 14W; IP44; 4000K; 1500lm; PLASTOVÝ KRYT ø285mm  
A2 SVÍTIDLO LED INTERIÉROVÉ 20W; IP44; 4000K; 2150lm; PLASTOVÝ KRYT ø285mm  
A3 SVÍTIDLO LED INTERIÉROVÉ 27W; IP44; 4000K; 3000lm; PLASTOVÝ KRYT ø375mm  
B SVÍTIDLO LED KOUPELNOVÉ NAD UMYVADLO 9W; IP44; 4000K; PLASTOVÝ KRYT ø285mm  
C1 SVÍTIDLO LED INTERIÉROVÉ 14W; IP44; 4000K; 1500lm; PLASTOVÝ KRYT ø285mm; PIR ČIDLO  
C2 SVÍTIDLO LED INTERIÉROVÉ 20W; IP44; 4000K; 2150lm; PLASTOVÝ KRYT ø285mm; PIR ČIDLO  
C3 SVÍTIDLO LED INTERIÉROVÉ 27W; IP44; 4000K; 3000lm; PLASTOVÝ KRYT ø375mm; PIR ČIDLO  
D SVÍTIDLO LED VENKOVNÍ 19W; IP54; 4000K; 1840lm; PC KRYT ø300mm; HF SENZOR; IK10  
L1 SVÍTIDLO LED PRŮMYSLOVÉ STROPNÍ 20W; IP65; 4000K; 3100lm; IK08  
L2 SVÍTIDLO LED PRŮMYSLOVÉ STROPNÍ 32W; IP65; 4000K; 4400lm; IK08  
L3 SVÍTIDLO LED PRŮMYSLOVÉ STROPNÍ 40W; IP65; 4000K; 5500lm; IK08

LEGENDA VODIČŮ

	SVĚTELNÁ INSTALACE, INSTALACE VZT - CYKY 1,5
	ZÁSUVKOVÁ INSTALACE - CYKY 3Cx1,5; 3Cx2,5
	INSTALACE VARNÉ DESKY, MOTOROVÁ INSTALACE - CYKY 5Cx2,5
	INSTALACE ELEKTRICKÝCH ŽALUZIÍ - CYKY 5Cx1,5; H05RR-F 5x1,5

3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C; 3N PE AC 50Hz 400V/ITN-S OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT <b>FRANTIŠEK KYSELA</b>	VYPRACOVAL <b>JAN KYSELA</b>	<b>JAN KYSELA</b>
INVESTOR <b>Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov</b>		PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ŠUMAVSKÁ 560, ČESKÝ KRUMLOV
AKCE		ZAKÁZKOVÉ Č. 10 - 24
<b>30 bytových jednotek v bloku A17</b> <b>Vyšný, Český Krumlov</b>		DATUM 09 / 2024
		STUPEŇ PD DPS
		MĚŘÍTKO 1 : 50
		FORMÁT 6A4
DRUH PŘÍLOHY Objekt 01 - Sekce A - Elektroinstalace 1.NP		Č. VÝKRESU D.1.4-4.7

POZNÁMKY

ELEKTROINSTALACI PODÉL AKUSTICKÝCH STĚN BYTU VÉST PŘEDNOSTNĚ PODLAHOU.

JESTLIŽE SE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA OBCHODNÍ NÁZVY FIRMY, SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ČI CELKŮ A DODÁVEK, KTERÉ PLATÍ PRO URČITÉ PODNIKATELE, SPOLEČNOST NEBO JEHO ORGANIZAČNÍ SLOŽKU, PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, VLIVEM TOHO, ŽE PROJEKTANT NEBYL JINAK SCHOPEN POPSAT ONU VYMEZENOU ČÁST S POUŽITÍM DANÝCH SPECIFIKACÍ TAK, ABY BYLY DOSTATEČNĚ PŘESNÉ A SROZUMITELNÉ VŠEM DODAVATELŮM, JEDNÁ SE O DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ (VYMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO STANDARDU) A V TĚCHTO PŘÍPADECH PROJEKTANT UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ VE SROVNATELNÉ CENOVÉ ÚROVNI POŘÍZENÍ ČI NÁKLADŮ PROVOZU NEBO I JINAK VÝHODNĚJŠÍCH.