



TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	(m²)
501	PŮDA	107,70
502	MÍSTNOST PRO FVE	10,80

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

	SVÍTIDLO STROPNÍ, SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
	SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ / LED
	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
	PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ, PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ SÉRIOVÝ
	PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ DVOJITÝ
	SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ
	STROPNÍ POHYBOVÝ SPÍNAČ 230V
	OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO - SIGNALIZACE
	ZÁSUVKA 230V, DVOJZÁSUVKA 230V, MOTOROVÁ ZÁSUVKA 400V
	STUPEŇ KRYTÍ IP44

LEGENDA SVÍTIDEL

- A1 SVÍTIDLO LED INTERIÉROVÉ 14W; IP44; 4000K; 1500lm; PLASTOVÝ KRYT ø285mm
- A2 SVÍTIDLO LED INTERIÉROVÉ 20W; IP44; 4000K; 2150lm; PLASTOVÝ KRYT ø285mm
- A3 SVÍTIDLO LED INTERIÉROVÉ 27W; IP44; 4000K; 3000lm; PLASTOVÝ KRYT ø375mm
- B SVÍTIDLO LED KOUPELNOVÉ NAD UMYVADLO 9W; IP44; 4000K; PLASTOVÝ KRYT ø375mm
- C1 SVÍTIDLO LED INTERIÉROVÉ 14W; IP44; 4000K; 1500lm; PLASTOVÝ KRYT ø285mm; PIR ČIDLO
- C2 SVÍTIDLO LED INTERIÉROVÉ 20W; IP44; 4000K; 2150lm; PLASTOVÝ KRYT ø285mm; PIR ČIDLO
- C3 SVÍTIDLO LED INTERIÉROVÉ 27W; IP44; 4000K; 3000lm; PLASTOVÝ KRYT ø375mm; PIR ČIDLO
- D SVÍTIDLO LED VENKOVNÍ 19W; IP54; 4000K; 1840lm; PC KRYT ø300mm; HF SENZOR; IK10
- L1 SVÍTIDLO LED PRŮMYSLOVÉ STROPNÍ 20W; IP65; 4000K; 3100lm; IK08
- L2 SVÍTIDLO LED PRŮMYSLOVÉ STROPNÍ 32W; IP65; 4000K; 4400lm; IK08
- L3 SVÍTIDLO LED PRŮMYSLOVÉ STROPNÍ 40W; IP65; 4000K; 5500lm; IK08

LEGENDA VODIČŮ

	SVĚTELNÁ INSTALACE, INSTALACE VZT - CYKY 1,5
	ZÁSUVKOVÁ INSTALACE - CYKY 3Cx1,5; 3Cx2,5
	INSTALACE VARNÉ DESKY, MOTOROVÁ INSTALACE - CYKY 5Cx2,5
	INSTALACE ELEKTRICKÝCH ŽALUZII - CYKY 5Cx1,5; H05RR-F 5x1,5

3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C; 3N PE AC 50Hz 400V/TN-S OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT <b>FRANTIŠEK KYSELA</b>	VYPRACOVAL <b>JAN KYSELA</b>	<b>JAN KYSELA</b>
INVESTOR <b>Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov</b>		PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ŠUMAVSKÁ 560, ČESKÝ KRUMLOV
AKCE <b>30 bytových jednotek v bloku A17 Vyšný, Český Krumlov</b>		ZAKÁZKOVÉ Č. 10 - 24
DRUH PŘÍLOHY Objekt 01 - Sekce C - Elektroinstalace půda		DATUM 09 / 2024
		STUPEŇ PD DPS
		MĚŘÍTKO 1 : 50
		FORMÁT 6A4
		Č. PARE Č. VÝKRESU D.1.4-4.11