

Váš dopis značky:

Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC 10563/2024/HOK CB-CK

Spisová značka: S-KHSJC 10563/2024

Vyřizuje: Ing. Kolářová

Tel. číslo: +420 387 712 120

Městský úřad Český Krumlov  
Odbor správy majetku a investic  
Kaplická 439  
381 01 Český Krumlov

Datum: 02.04.2024

### **Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví**

**akce: „Přechod pro chodce ul. Domoradická, Český Krumlov“ – projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení**

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále také „KHS Jč kraje“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ nebo „s. ř.“), a jako dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 149 správního řádu a ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s § 30 odst. 1 a 3 a § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů toto

### **z á v a z n é s t a n o v í s k o :**

**s projektovou dokumentací stavby „Přechod pro chodce ul. Domoradická, Český Krumlov“ (dále jen „projektová dokumentace“), předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 25.03.2024 žadatelem – Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov (dále jen „žadatel“) jako s podkladem pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení**

### **s e s o u h l a s í .**

#### **Odůvodnění:**

Žadatel podal KHS Jč. kraje dne 25.03.2024 žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na shora uvedenou akci.

Zpracovatel PD: ZENKL CB, spol. s r.o., Jírovцова 2, 370 01 České Budějovice, zodpovědný projektant Ing. Ondřej Zenkl, ČKAIT 0102255, datum 2/2024, paré bez bližší specifikace.

Místo stavby: p.č. 1508/6, 1551 v k.ú. Přísečná – Domoradice

Předložená projektová dokumentace řeší návrh nového chodníku podél místní komunikace (MK) ul. Domoradická, návrh nového přechodu pro chodce přes MK ul. Domoradická a zřízení nového veřejného osvětlení pro uvažovaný přechod pro chodce v ulici Domoradická v Českém Krumlově.

Řešený záměr je, dle projektové dokumentace, v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Český Krumlov.

Stavba je členěna na tyto objekty:

#### **SO 101 Komunikace a zpevněné plochy**

Navrhovaný chodník je na západní straně napojen na stávající chodník, který vede podél místní komunikace ul. Domoradická a který je od komunikace oddělen pruhem zeleně šířky 3,0 m. Chodci jsou převedeni přes MK

ul. Domoradická pomocí přechodu pro chodce šířky 4,0 m a délky 6,90 m. Chodník dále pokračuje podél východní strany komunikace dále na jih v šířce 2,25 m, kde je zakončen varovným pásem. Směrem na sever je chodník na východní straně komunikace ukončen v místě přechodu pro chodce. Chodník je navržen o příčném sklonu 2%. Konstrukce zpevněných ploch – asfaltová vozovka (asfaltový beton, šterkodrt'), dlážděné pochozí plochy (betonová dlažba). Odvodnění dešťových vod je navrženo plošně do stávajících uličních vpustí na ulici Domoradická.

#### **SO 401 Veřejné osvětlení**

Osvětlení přechodu pro chodce bude provedeno LED svítidly OSAM 55W 4000K. Svítidla budou instalována na přechodových stožárech s výškou 6m nad terénem s rovnými výložníky. Připojení nového osvětlení pro přechod bude provedeno ze stávajícího stožáru v blízkosti nového přechodu pro chodce. Spínání osvětlení ve stávajícím režimu obce. Napojení nových osvětlovacích bodů bude smyčkové, kabelem CYKY 4Bx10. Vnitřní propojení z pojistky ke svítidlu se provede kabelem CYKY 3Cx1,5.

Projektová dokumentace se zabývá hlukem ze stavební činnosti v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů – navržena organizační opatření.

**KHS Jč. kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci z hlediska požadavků na ochranu před hlukem v souladu s § 30 zákona a § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a neshledala rozpor s požadavky vyplývajícími z § 30 a § 77 zákona č. 258/2000 Sb.**

„otisk razítka“

Ing. Irena Kolářová  
odborný rada  
oddělení hygieny obecné a komunální