

NIPÍ
ČR,o.s.

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky,o.s.

Masák- Partner
Rooseveltova 39/575
Praha 6

Naše značka
TPM 08-011

Vyřizuje: v zastoupení
Ing. Martin Maleček

V Českém Krumlově
dne 13.4.2011

Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci (P.D.) na akci: „Oprava a rekonstrukce klášterů Český Krumlov – část areál bývalého kláštera sv.Kláry – 1. etapa – Konvent“.

Z hlediska plnění vyhlášky č.398/2009 Sb.,sdělujeme:

Panem Ing.Arch.Jakubem Masákem mi byla předložena k posouzení výše uvedená projektová dokumentace – pro stavební povolení.

P.D. řeší opravu a rekonstrukci části areál bývalého kláštera sv.Kláry – 1. etapa – Konvent, pro využití na výstavy,expoziční,koncerty,kurzy,workshopy, apod.

Stavebník:Město Český Krumlov.

Jedná se o čtyřpodlažní budovu.

V přízemí (1.NP) budou výstavní sály,řemeslné dílny,multimediální sál,informační centrum,wc invalidé a další prostory.Ve 2.NP přístupným výtahem jsou výstavní sály,seminární místnosti,schola historica a další prostory.3.Np a 4.NP již nejsou bezbariérově přístupné,jsou zde provozní místnosti. Vyhláška MMR č.398/2009 Sb stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak,aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovými,zrakovými,sluchovými a mentálním postižením,osobami pokročilého věku,těhotnými ženami,osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let(dále jen osoby s omezenou schopností pohybu a orientace).

PD musí splňovat výše uvedenou vyhlášku.Jedná se zejména o bezbariérové řešení vstupů.

V příloze technické zprávy je konstatováno,že bude zpřístupněno celé 1.Np a část 2.NP.

Projektant celé akce vypracoval návrh na řešení úpravy klášterních objektů.Jedná se o rozsáhlý komplex ,který dosud sloužil pro potřeby města.Po rekonstrukci bude sloužit pro širokou veřejnost jak z hlediska přístupu a prohlídek.Tato fáze již přinese řadu problémů – veřejně přístupné komunikace.Dosud jsou objekty přístupné po komunikacích z kamenné dlažby,jejichž úprava neodpovídá pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace.Proto již přístup do rekonstruovaných objektů bude komplikovaný.Proto je nutné řešit v první fázi přístup do těchto objektů – v P.D. není tato část řešena.Bude-li se tato část řešit formou dodatků během rekonstrukce,vyžadují přímou účast na každém dílčím jednání.

Vnitřní přístupové komunikace jsou v rozdílných výškách,což neodpovídá vyhl. 398/2009 Sb,která předepisuje max.výškový rozdíl 2cm.Z toho vyplývá,že přístupnost v podlaží lze zajistit pomocí šikmých ramp,případně využitím tras mimo hlavní prohlídkovou trasu.Přístupnost mezi 1.np a 2.np je zajištěna výtahem – odpovídá vyhlášce.

Autorem vyhlášky bylo konstatováno,že na požadavky památkové péče se ustanovení této vyhlášky mohou použít s ohledem na zájmy památkové péče.

Požadujeme před dokončením prováděcí dokumentace naši účast na jednáních s pracovníky památkové péče,na kterých bude řešena bezbariérová přístupnost objektů.

Výše uvedené požadujeme zejména z důvodu předpokládané návštěvnosti širokou veřejností.

Při splnění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

S pozdravem Ing.Maleček

NIPÍ ČR, o. s.
NÁRODNÍ INSTITUT PRO INTEGRACI OSOB S OMEZENOU
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ KONSULTAČNÍ STŘEDIŠKO
JIHOČESKÉHO KRAJE

(Handwritten signature)