

# Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

Na Sadech 25 - PSČ 370 71 - poštovní schránka 86

Město Český Krumlov  
Náměstí Svornosti 1  
381 01 Český Krumlov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

18. 3. 2011

NAŠE ZNAČKA

sp.zn. S-KHSJC 05693/2011

č.j. KHSJC 05693/2011/HOK.CK

VYŘIZUJE /LINKA

Šipanová/387 712 719

MUDr. Štanclová/387712720

Ing. Márová/387712714

ČESKÝ KRUMLOV

8. 4. 2011

## Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

### Oprava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově – Část 1 - areál bývalého kláštera minoritů – dokumentace pro stavební řízení

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydává podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád toto

#### závazné stanovisko:

s projektovou dokumentací pro stavební řízení – Oprava a rekonstrukce areálu klášterů v Českém Krumlově – Část 1 - areál bývalého kláštera minoritů, předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 18. 3. 2011 žadatelem Městem Český Krumlov, Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, zastoupeným Ing. arch. Tomášem Šantavým, Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o., Běláhradská 199/70, 120 00 Praha 2 na základě plné moci ze dne 4. 3. 2011

#### se s o u h l a s í s p o d m í n k a m i :

- 1) Nastavení a technické zabezpečení aparatury (elektroakustického řetězce) na podiu letní divadelní scény musí zajistit, aby při provozu mluvených kulturních akcí ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve středu podia nepřekročila hodnotu 85 dB; přitom zabezpečení systému nesmí umožnit žádné fyzické osobě jakýmkoliv zásahem nastavení aparatury změnit směrem k vyššímu výkonu.
- 2) Budou bezvýhradně splněna doporučení akustických úprav, která jsou taxativně uvedena v příloze akustického posudku (týkající se umístění mobilní letní divadelní scény - alternativa 2, provedení protihlukové zástěny ve tvaru U o výšce 2,0 m z akustických samonosných sendvičových panelů SON 100 o vzduchové neprůzvučnosti  $R_w = 45$  dB, těsněných pružným těsněním a protěsňovacími lištami, zpracování Provozních pokynů pro provoz letní divadelní scény včetně zajištění osoby odpovědné za jejich dodržování).
- 3) K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen:
  - aktuální rozbor vzorku vody v rozsahu **krácené analýzy**, provedený v laboratoři s akreditací, držitelem autorizace nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře
  - doklad o **zdravotní nezávadnosti materiálů**, přicházejících do přímého styku s vodou
  - doklad o splnění **normových hodnot umělého osvětlení** osvětlovací soustavy jednotlivých nově zbudovaných prostor školy v prostorách bývalého kláštera minoritů v souladu s požadavky ČSN EN 12 464-1.

KHS Jč kraje se sídlem v Č. Budějovicích  
telefon: 387 712 111  
fax: 387 712 349  
e-mail: khscb@khscb.cz  
web: www.khscb.cz

Územní pracoviště Český Krumlov  
Havraní 594, PSČ 381 01  
telefon: 387 712 720  
fax: 387 712 724  
e-mail: ck@khscb.cz

IČO: 71009345

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČNB České Budějovice  
č. ú.: 3425231/0710

Podmínka č. 1 a 2 byla stanovena v souladu s § 30 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 3 je v souladu s vyhl. č. 252/2004 Sb. o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, s vyhl. č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky, přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, s § 12 vyhlášky č. 410/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

### **Odůvodnění:**

Správní orgán KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích jako dotčený orgán státní správy posoudil projektovou dokumentaci v souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 410/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Dokumentace navrhuje rekonstrukci stávajícího areálu bývalého kláštera minoritů v Českém Krumlově. Po rekonstrukci bude areál sloužit pro kulturně vzdělávací účely (prohlídky, expozice, výstavy, koncerty, kurzy, workshopy, atd.).

### **Ateliéry a tvůrčí dílny pro SUPŠ sv. Anežky České:**

Stávající již zrekonstruované sklepní prostory pod jižní částí **kláštera bekyň** budou využívány jako školní galerie. Pro zajištění přímého vstupu do sklepních prostor bude realizována obnova historického vstupu ze západního průčelí objektu. Vstup ze zahrady tzv. Štěpnice bude zajištěn přímým kamenným schodištěm, které bude v úrovni terénu ohraničeno minimálně se uplatňujícím kovaným nebo dřevěným zábradlím. Prostory školní galerie budou osvětleny v souladu s ČSN EN 12 464-1, vytápění bude lokální elektrickými přímotopnými topidly.

V areálu bývalého **kláštera minoritů** bude v prostoru bývalého refektáře, který je umístěn v přízemí v přímé návaznosti na prostory školy, umístěna kreslárna se sítotiskem. Bude zde také obnoven i původní vchod do vestibulu kláštera. Z něho je přístupné WC invalidů, dále kotelna, vlevo chodbou technická místnost s výlevkou s napojením na studenou a teplou vodu, hygienické zařízení pro muže (2 WC kabiny, 1 pisoárové stání a v předsínce 1 umyvadlo) a pro ženy (3 WC kabiny, a v předsínce 2 umyvadla), dále kancelář a kancelář sloužící jako depozitář se samostatným hygienickým zařízením (WC kabina a umývárna se sprchou a umyvadlem).

V západním křídle druhého nadzemního podlaží budou pro potřeby školy umístěny ateliér a ateliér - počítačová učebna, mezi kterými je zřízena umývárna se 2 umyvadly pro osobní hygienu žáků, ze které je vstup do úklidové komory s výlevkou a napojením na studenou a teplou vodu.

Za ateliérem (2.06) je z chodby přístupné hygienické zařízení pro pedagogy (WC kabina s předsíňkou a umyvadlem). V bývalé kapli sv. Bartoloměje, která se nachází v severním křídle bude zřízen fotoateliér.

V jižním křídle pak v bývalých celách mnichů budou umístěny 2 šatny, hygienické zařízení pro dívky (hygienická kabina s umyvadlem, 2 WC kabiny a 2 umyvadla v předsínce) a pro chlapce (2 pisoárová stání, 2 WC kabiny a 2 umyvadla v předsínce), fotokomora a kabinety učitelů. U učebny (2.22) je hygienické zařízení (umývárna s umyvadlem a sprchou, WC), z chodby opak přístupná úklidová místnost s výlevkou s napojením na studenou a teplou vodu. Kabinet učitelů bude realizován i v prostoru věže.

Uvedené části budou komunikačně propojeny s přízemím stávajícím dřevěným schodištěm a na úrovni 2.NP bude na jižní straně obnoven dveřní otvor do objektu bývalého kláštera bekyň – dnes SUPŠ sv. Anežky. Pro potřeby školy budou v prostoru původní půdní vestavby krovu jižního křídla realizovány skladovací prostory lehkou konstrukcí vestavby, která se bude skládat ze tří vzájemně propojených částí.

Osvětlení v jednotlivých prostorách bude navrženo v souladu s ČSN EN 12 464-1 a podle požadavků investora, ve vybraných učebnách a výstavních prostorách bude osvětlení plynule stmívatelné.

### **Historická umění a řemesla**

Prohlídková trasa výstav bude tvořena v celém ambitu minoritů. Křížová chodba a kaple sv. Wolfganga bude sloužit pro expozice či případné koncerty. Z křížové chodby pokračuje expoziční trasa přes kostel a obnovený průchod do kláštera klarisek.

Venkovní plochy, které jsou součástí areálu, budou zpřístupněny s důrazem na kulturní, vzdělávací a odpočinkovou funkci. Ve dvou alternativních pozicích zahrady bude v letních měsících umístěna demontovatelná konstrukce letní divadelní scény včetně hlediště pro 168 osob. Pro návštěvníky bude zřízeno WC (muži, ženy, imobilní osoby, úklidová komora) v dřevěném objektu.

Na nádvoří bývalého kláštera minoritů (Tramín) bude umístěna odstavná plocha pro 3 automobily (1 pro imobilní občany).

Rekonstruované objekty budou napojeny novými rozvody a přípojkami na městský vodovod a kanalizaci. Ohřev TUV bude získáván lokálně elektrickými zásobníkovými ohřivači. Vytápění je teplovodní nízkotlaké z plynové kotelny v 1.NP, samostatné 2 okruhy pro klášter minoritů, otopná tělesa Kalor a Kalor 3, litinová, článková s regulací. V místnosti č. 1.17, v bývalém refektáři, bude vytápění podlahové.

Prostory uvnitř dispozice budou větrány nuceně, větrání fotokomory bude zajišťovat větrací jednotka s rekuperací tepla a s elektrickým ohřevem vzduchu DUPLEX 2000. Sání vzduchu a výfuk použitého vzduchu bude přes vikýřky ve střeše.

Součástí předložené dokumentace je akustický posudek, vypracovaný Ing. Zdeňkem Srovnalem, Velkomoravská 53, 779 00 Olomouc, IČ 12679232 v březnu 2011. Akustický posudek vyhodnocuje vlivy z provozu letní divadelní scény pro maximální hladinu akustického tlaku  $L_{Amax} = 85$  dB. Na tyto vstupní podmínky je v akustickém posudku vypracován podrobný návrh jednotlivých protihlukových úprav, které zajistí dodržování hygienických limitů hluku, stanovených nařízeními vlády č. 148/2006 Sb.

**Veškeré hudební produkce a koncerty budou konány v ambitu bývalého kláštera minoritů a v kostele Božího těla.**

Příloha: dokumentace

Krajská hygienická stanice  
Jihočeského kraje (38)  
se sídlem v Č. Budějovicích  
Na Sadech 25  
370 71 České Budějovice



Zuzana Šipanová  
referent státní správy

oddělení hygieny obecné a komunální

