

Změnový list		č. ZL 02
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 4. 11. 2014	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 4. 11. 2014	
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
Část stavby (SO, PS): Objekt K1 – Bývalý konvent klarisek		
Stávající stav: Při provádění bouracích prací byly po odstranění nášlapných vrstev odhaleny trhliny v podkladním betonu. Po provedení plošné sondy ve větším záběru bylo zjištěno, že novodobé Hurdiskové stropy, které nahradily část trámových stropů ambitu, byly provedeny špatně technologicky a i velmi nekvalitně po řemeslné stránce (prasklé a neúplné tvárnice apod.). Nebyla dodržena minimální délka uložení ocelových nosníků na špatně vyrovnaný podklad. Ocelové nosníky v převážné míře dále nesplňují předepsanou min. výšku a ani šířku přírub pro uložení desek. Uložení desek Hurdis bylo dále provedeno bez maltového lože z VCM na spodní přírubě na deskách dále nebyla provedena separační vrstva. S ohledem na skutečnost, že v místnosti K1-2-006 dochází ke změně užívání – nově prostory určené pro veřejnost, jsou tyto stropy pro nové užité zatížení nevyhovující.		
Navrhovaný stav: Vybourání konstrukce stropu z desek Hurdis a nahrazení novou nosnou konstrukcí, která plně vyhoví novému užitému zatížení.		
Důvod změny: Staticky nevyhovující konstrukce stropů nad částí 1.NP s ohledem na změnu využití místností 2.NP – prostory určené pro veřejnost – vyšší užité zatížení.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, vyhodnocení stávající stropní kce, fotodokumentace, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, zakres do PD		
Cena prací bez DPH: 284 587,82 Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, Ing. Martin Süß e-mail: zrna@pohl.cz, suss@pegisan.cz		Datum: 4. 11. 2014
Vyjádření dotčených: NÁDRAŽNÍ 25 POHL cz, a.s. POHL cz, a.s.		
Za zhotovitele: Ing. Jan Zrna Datum: 4. 11. 2014 IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 4. 11. 2014	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 4. 11. 2014	Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum: 4. 11. 2014	
Připomínky k ZL:		