

**Závěr:**

Provedení konstrukcí **odporuje** vymezení pro použití, navrhování, projektování a provádění hurdiskových stropů dle ČSN 73 1105 a tudíž **nelze** je ponechat pro další použití v objektu. Dílčí úpravy nejsou možné.

Je nezbytné provést úpravu stávajícího projektu a návrh nových stropních konstrukcí pro dané prostory s přihlédnutím na novou nálezovou situaci – částečně dochovaných původních malovaných dřevěných trámů.

Desky hurdis budou vybourány, ocelové nosníky budou ponechány na místě do doby, než bude provedena nová stropní konstrukce.

V Plzni, 10.7. 2014

  
Ing. Alena Arbetová  
Pegisan s.r.o.

	<b>S.R.O.</b>	K MERFÁNŮM 47	②
		318 04 PLZEŇ	
		TEL.: 377 832 911	IČO: 611 71 361
		FAX: 377 832 932	DIČ: CZ61171361
		e-mail: pegisan@pegisan.cz	