

NÁLEZOVÁ SPRÁVA

Malovaný gotický strop v ambitu kláštera klarisek

Český Krumlov, 18. srpna 2014

V částech ambitu kláštera klarisek v Českém Krumlově byly během stavebních prací zjištěny pozůstatky malovaného trámového stropu, který byl dendrochronologicky datován, respektive zhotoven ze dřeva pokáceného v letech cca 1350-1355. Jedná se o unikátní nález malovaného dřevěného stropu, který nemá v českých zemích obdobu a navíc dokládá velmi rychlý a intenzivní sled stavebních prací, které odhalují stavební vývoj a podporu zakladatelského rodu Rožmberků. Zároveň ukazuje na velmi střídmou klášterní architekturu zděnou z kamene v kombinaci s cihlami a s interiéry, respektive podlažími uzavřenými trámovými stropy s jednoduchým podhledem.

Vzhledem k významu, stavu zachování a průběhu stavebních prací bylo doporučeno v maximální možné míře restaurovat a prezentovat zachovaný gotický strop v rámci stavby.

Před zahájením průzkumných prací pro vyhotovení restaurátorského záměru potřebného k vydání ZS k uvedenému záměru je potřeba:

V dosud neodkrytých částech ambitu sejmout a transferovat štukový podhled, který bude následně použit v částech chodby bez zachovaného historického stropu (zejména v jižním rameni podél kostela).

Dále přizvaný restaurátor, statik (zajistí fa Pegisan) a mykolog (zajistí investor) posoudí stav zachovaných konstrukcí a možnost jejich následné prezentace. Výsledkem průzkumu bude zaměření trámového stropu, včetně grafického a textového vyhodnocení jeho stavu.

Předpokládaná koncepce prezentace trámových stropů:

M K-1-012

Trámová konstrukce včetně podhledu bude prezentována na místě a doplněna o chybějící tři trámové prvky.

M K-1-031

Trámová konstrukce je silně zasažena dřevokaznými houbami a vykazuje zřetelné statické poruchy patrné pouhým okem. Přizvaný mykolog posoudí, jakou část malovaných trámů se podaří po vyjmutí zachránit a případně vystavit v připravované muzejní expozici, ale již nyní je zřejmé, že zde nebude možno gotický strop prezentovat.

M K-1-031, NAD SCHODIŠTM DO SKLEPA

Trámová konstrukce je částečně zasažena dřevokaznými houbami a přizvaný mykolog posoudí, zda se podaří napadené části zachovat a prezentovat v místech nálezu. V případě prezentace bude potřeba doplnit kopii prkenného záklopu.

M K-1-037A, PODÉL SCHODIŠTĚ DO PATRA

Trámové konstrukce se zdají být neporušené včetně záklopu, doporučujeme prezentaci.

M K-1-038

Trámové konstrukce se zdají být neporušené včetně záklopu, mimo krajního trámu při jižním okraji, doporučujeme prezentaci.

Nalezené středověké trámové konstrukce nemohou být staticky nosné, proto bude muset projektant navrhnut samostatnou vodorovnou konstrukci nad těmito prvky.

Roman Šavíčka
Tomáš Polívka
J. Šimáček

Kristýna Žáčková