

LEGENDA PŮVODNÍCH SÍTÍ

- VODOVOD PŮVODNÍ
- KANALIZACE PŮVODNÍ - DEŠŤOVÁ
- STÁVAJÍCÍ KABELY VO - E-ON a.s.
- STÁVAJÍCÍ KABELY NN - E-ON a.s.
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ KABELY VO

LEGENDA OSTATNÍ

- VODOTEČ, VODNÍ PLOCHY
- PARCELNÍ ČÍSLA
- HRANICE PARCEL
- POLOHOVIS OBJEKTU
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- TERÉNNÍ HRANY
- TERÉN - BRÁPY
- PŘIPOJOVANÁ NEMOVITOST
- VÝKRESY V MĚŘITKU M 1:1000
- VÝKRESY V MĚŘITKU M 1:200
- VÝKRESY V MĚŘITKU M 1:500

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - PP plně žebro DN 250, min. SN 10
- PŘÍPOJKY KANAL. SPLAŠKOVÉ - PP plně žebro DN150, min. SN10 - VĚŘEJNÁ ČÁST
- PŘÍPOJKY KANAL. SPLAŠKOVÉ - TLAKOVÉ - INVESTICE MAJITELU NEMOVITOSTI
- PŘÍPOJKY KANAL. SPLAŠKOVÉ - GRAVITAČNÍ - INVESTICE MAJITELU NEMOVITOSTI
- VÝTLAK Z ČS - PE 100 SDR11 PN16 90°K2
- VODOVOD - PE100 SDR11 PN16 90°K2
- PŘÍPOJKY VODOVODU PE 32*4,4
- VODOVOD - LITINA DN80, POTRUBÍ KLADNÉ BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ PP plně žebro DN 300, min. SN 10
- ELEKTRICKÉ NÁPAJENÍ ČS
- VO - ELEKTRICKÉ KABELY + STOŽAR OSVĚTLENÍ

- Řešení plastové kanalizační šachty DN 400, určená pro domovní přípojky, litinový poklop s teleskopickým nastavcem. (A1 = označení věve, 01 = číslo šachty) Způsob uložení dle a způsob osazení poklopu ve zpevněných plochách musí být takové, aby vyhovělo pro těžké zatížení SLV 60.
- Řešení železobetonové kanalizační šachty DN1000, litinový poklop DN400. (B = označení věve, 01 = číslo šachty). Kameninový štěr. Způsob uložení dle a způsob osazení poklopu ve zpevněných plochách musí být takové, aby vyhovělo pro těžké zatížení SLV 60.
- PŘR - POKRYTÍ ÚZEMÍ POŽÁRNÍMI HYDRANTY
- OPĚRNÉ ZDI

LEGENDA ÚPRAV KOMUNIKACÍ:

- ZPEVNĚNÁ KRAJINICE
- OPRAVA VOZOVEK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV SOUDRADNÝ SYSTÉM S-JTSK			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MILOŠ CHARVÁT	 ING. MILOŠ CHARVÁT AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO PROJEKT A VODOSPOJOVACÍ STAVBY	Ing. Miloš Charvát PROJEKTANT STAVBY ROZV. SÍTÍ INŽENÝR STAVBY ROZV. SÍTÍ INŽENÝR +420 775 696638 imc@bvm.cz www.imccharvat.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILOŠ CHARVÁT		
VYPRACOVAL	MARIE CHARVÁTOVÁ		
KRESLIL	MARIE CHARVÁTOVÁ		

KRAJ	JIHOČESKÝ	OBEC	NOVÉ DOBRKOVICE
STAVEBNÍ ÚŘAD	ČESKÝ KRUMLOV	K.Ú.	KLADNÉ-DOBRKOVICE
INVESTOR	MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 1, ČESKÝ KRUMLOV		

NÁZEV STAVBY	ČESKÝ KRUMLOV - N.DOBROKOVICE - VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MK a IS		
PŘÍLOHA	D.2.2	STAVEBNÍ OBJEKT	SO-202 PŘÍPOJKY VODOVODU

NÁZEV VÝKRESU	SITUACE M 1:200 - list 2/5			STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZMĚNY	DATUM	ZPRACOVAL	SCHVÁLIL	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
ZMĚNA 21	DUBEN 2017				D.2.2.3
				ZAK.ČÍSLO	2013-05-14

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČETNĚ PŘÍLOH (S VÝJIMKOU DAT POSKYTNUTÝCH OBJEDNATELEM) JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY ING. MILOŠ CHARVÁT - IMC, POD HRADBAMI 3, 594 01 VELKÉ MEZŘÍČÍ, IČ 68063822. OBJEDNATEL TĚTO DOKUMENTACE JE OPRAVNĚN JEJÍ VYUŽÍT K ÚČELŮM VÝP. VYJALČIM Z UZAVŘENÉ SMLOUVY BEZ JAKÉKOLIV OMEZENÍ. JINÉ OSOBY (FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ) NEJSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE OPRAVNĚNY TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI JAKOLIV VYUŽÍVAT, KOPÍROVAT ZPŘÍSTUPNIT DALŠÍM OSOBAM.