

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce podlimitního režimu na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) pod názvem:

„Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov – Nové Dobrkovice západ“

Výzva k podání nabídky byla uveřejněna na profilu zadavatele Města Český Krumlov dne **4.7.2017**.



1. Kontaktní údaje

Veřejný zadavatel podle § 4 odst.1 písm. d) Zákona:

Město Český Krumlov

Se sídlem: náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

Zastoupená: Mgr. Dalibor Carda – starosta města

IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836

(dále jen „**zadavatel**“)

Zastoupení podle § 43 Zákona:

Osigeno s.r.o.

Office: Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk

IČ: 27761746, DIČ: CZ27761746

Zastoupená: Ing. Tomáš Rýc - jednatel

Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 51144

(dále jen **administrátor**),

Druh zadávacího řízení:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

2. Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace a vodovodu, oprava místních komunikací, výstavba opěrných zdí a rekonstrukce veřejného osvětlení v městské části Nové Dobrušky.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV kódy:

45000000-7	Stavební práce
45232400-6	Stavební práce na výstavbě kanalizace
45332200-5	Instalace a montáž vodovodních rozvodů
45233142-6	Práce na opravě silnic

3. Dodatečná informace veřejné zakázky

Veřejný zadavatel odesílá v souladu s ust. § 98 odst. 3 Zákona vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz 1:

Použitá směs pro ohrusnou vrstvu je dle PD ACO 8, soupis prací uvádí i možnost použití směsi ACO 11, ACO 16.

Odpověď na dotaz 1:

Ceníková cena je u těchto položek stejná, je možno použít všechny.

Dotaz 2:

Spojovací postřik dle PD je v množství 0,2 kg/m², soupis prací požaduje 0,5-0,7 kg/m².

Odpověď na dotaz 2:

Platí soupis prací 0,5 -0,7 kg/m².

Dotaz 3:

Spojovací postřik mezi vrstvou ze štěrku a podkladní asfaltovou vrstvou je nedostatečný. Měl by být nahrazen infiltračním postřikem s jiným dávkováním.

Odpověď na dotaz 3:

Viz předchozí.

Dotaz 4:

PD uvádí podkladní asfaltovou vrstvu ACL 16 tl. 100, zatímco soupis prací ACO 16 tl. 70 mm. Pro podkladní vrstvu je nejvhodnější směs ACP 16.

Odpověď na dotaz 4:

Platí soupis prací tl. 70 mm, souhlasím s ACP.

Dotaz 5:

Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem PD uvádí tl. 100 mm, soupis prací 150 mm.

Odpověď na dotaz 5:

Soupis prací uvádí do 150 mm, postačí tl. dle PD 100 mm.

4. Závěr

Zpracoval:

Jakub Rýc, Osigeno s.r.o.

mail: jakub.ryc@osigeno.cz

mob.: +420 777567735

V Českém Krumlově dne 13.7.2017

.....
Mgr. Dalibor Carda
starosta města