



- STÁVAJÍCÍ AZBESTOCEMENTOVÁ VENTILAČNÍ HLAVICE A POTRUBÍ BUDOU DEMONTOVÁNY A ODVEZENY NA SKLÁDKU S NEBEZPEČNÝM ODPADEM
- BUDE OSAZENO NOVÉ POTRUBÍ PVC DN 110 A VENTILAČNÍ HLAVICE PVC DN 110
- VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PATKY 250/300mm V. cca 500 mm

PŮDORYS 2.NP BUDOVA "D" 1:100

F)