



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	POZNÁMKA
01	DÍLNA ÚDRŽBY	37.42	KER.DL.	VÁPEN.OM.	rozvaděč z rež.cihel
02	SKLAD OCELI	12.08	KER.DL.	VÁPEN.OM.	vestavba dř.polic
03	CHODBA	10.48	KER.DL.	VÁPEN.OM.	BĚL.O.,V=1,4m u umyv.
04	PŘEDSÍŇ WC	1.63	KER.DL.	VÁPEN.OM.	BĚL.O.,V=1,4m u umyv.
05	WC	0.97	KER.DL.	VÁPEN.OM.	BĚL.O.,V=1,4m
06	KANCELÁŘ	8.10	KER.DL.	VÁPEN.OM.	KER.SOKLIK
07	ROZVODNA ZS	13.30	BETON	VÁPEN.OM.	
08	STROJOVNA CHLAZENÍ	117.15	BETON	VÁPEN.OM.	
09	KOTELNA S KOTLEM NA DŘEVO	8.08	BETON	VÁPEN.OM.	
10	UMÝVÁRNA	2.66	KER.DL.	VÁPEN.OM.	BĚL.O., V=2,0m
11	ŠATNA PERSONÁLU	14.87	KER.DL.	VÁPEN.OM.	N.Sokrates, V=1,4m

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 226.74

LEGENDA MATERIÁLŮ

	SENDVIČ. ZDIVO: -STÁV. VNITŘNÍ VC OMÍTKA 2,5CM -STÁV. CIHELNÉ BLOKY -STÁV. VNĚJ. VC OMÍTKA 2,5CM -NOVÝ ETICS WEBER KLASIK (TL. EPS 10CM)
	NOVÉ CIHELNÉ PŘÍČKOVKY POROTHERM

KABELOVÁ TRASA ZEMÍ:

- HLÁSIČOVÁ KRUHOVÁ LINKA 2x KABEL J-Y(st)Y 1x2x0,8
- KRUHOVÁ LINKA I/O MODULŮ 2x KABEL PRAFlaGuard 1x2x0,8 SE ZACHOVÁNÍM FUNKCE PŘI POŽÁRU
- LINKA ZVUKOVÉ SIGNALIZACE 1x KABEL PRAFlaDur 2x1,5 SE ZACHOVÁNÍM FUNKCE PŘI POŽÁRU
- ZAŘÍZENÍ OPPO A KTPO S MAJÁKEM 2x KABEL PRAFlaGuard 5x2x0.8 SE ZACHOVÁNÍM FUNKCE PŘI POŽÁRU

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

ZNAČKA	POPIS PRVKU
	ÚSTŘEDNA EPS
	HLÁSIČ OPTICKO-KOUŘOVÝ
	HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ
	VÝSTUP BP PRO PTZ
	ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU

KABELOVÉ TRASY ZDP:

- KABEL PRAFlaDur 2x1,5 SE ZACHOVÁNÍM FUNKCE PŘI POŽÁRU
- KABEL PRAFlaGuard Nx2x0,8 SE ZACHOVÁNÍM FUNKCE PŘI POŽÁRU
- KABEL KOAXIÁLNÍ 50 Ohm
- KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ Nx2x0,8

VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOV.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	DOSY CB s.r.o. komplexní řešení v oboru elektro Dobrovodská 1804/43 370 06 České Budějovice Tel. 387202202 E-mail: info@dosycb.cz	
Ing. Jiří Průša	Ing. Jiří Průša	Pavel Schánil	Pavel Schánil	Ing. Jiří Průša		
		KRAJ	Jihočeský			
INVESTOR Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, Český Krumlov						
AKCE	Zázemí k zimnímu stadionu a zateplení I. a II. etapa Parcela č. 2373 k.ú. ČESKÝ KRUMLOV				DATUM	LISTOPAD 2012
					STUPEŇ	DPS
					FORMÁT	3x A4
					MĚŘÍTKO	1:100
					VYHOTOVENÍ	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH	SO.04 – OPLÁŠTĚNÍ HALY ZS 1.4c ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE KANCELÁŘ A ZÁZEMÍ				1.4c.1	