



| ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE | |
|--------------------------------|--|
| ZNAČKA | POPIS PRVKU |
| | ÚSTŘEDNA EPS |
| | HLÁSIČ OPTICKO-KOUPŮVÝ |
| | HLÁSIČ TERMOMAXIMÁLNÍ / TERMODIFERENCIÁLNÍ |
| | HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ |
| | MODUL VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ |
| | VÝSTUP BP PRO PTZ |
| | ZVUKOVÁ SIGNALIZACE VNITŘNÍ |
| | LINEÁRNÍ HLÁSIČ VÝSÍLAČ |
| | LINEÁRNÍ HLÁSIČ PŘIJÍMAČ |
| | PŘÍDRŽOVACÍ MAGNET |
| | MÁJÁK ZÁBLISKOVÝ VENKOVNÍ |
| | OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY |
| | KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY |

| KABELOVÉ TRASY ZDP: | |
|---------------------|---|
| | KABEL PRAFlaDur 2x1,5 SE ZACHOVÁNÍM FUNKCE PŘI POŽÁRU |
| | KABEL PRAFlaGuard Nx2x0,8 SE ZACHOVÁNÍM FUNKCE PŘI POŽÁRU |
| | KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ Nx2x0,8 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|--|
| VEDOUcí PROJEKTANT Ing. Jiří Průša | ZODPOV. PROJEKTANT Ing. Jiří Průša | VYPRACOVAL Pavel Schönl Pavel Schönl | KRESLIL Pavel Schönl | KONTROLOVAL Ing. Jiří Průša | DOSY CB s.r.o. komplexní řešení v oboru elektro Dobrušská 1804/43 370 06 České Budějovice Tel. 387202202 E-mail: info@dosy.cz |
| INVESTOR Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, Český Krumlov | | | | | DATUM LISTOPAD 2012 |
| AKCE Zázemí k zimnímu stadionu a zateplení I. a II. etapa Parcela č. 2373 k.ú. ČESKÝ KRUMLOV | | | | | STUPEŇ DPS |
| OBSAH SO.04-OPLAŠTĚNÍ HALY ZS 1.4c ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE HALA ZIMNÍHO STADIONU | | | | | FORMÁT 10x A4 |
| | | | | | MĚŘÍTKO 1:100 |
| | | | | | VÝHOTOVENÍ ČÍSLO VÝRESU |
| | | | | | 1.4c.3 |