



**Upozornění:**  
Provedený zakres stávajících podzemních inženýrských sítí je pouze orientační a nemusí být vzhledem k poskytnutým podkladům úplný.  
Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení a označení podzemních inženýrských sítí v dotčeném území. V ochranných pásmech je dodavatel povinen provádět výkop ručně. Po ukončení prací bude povrch uveden do původního stavu!!!

**POZNÁMKA:**

Bude provedena výměna hlavního uzávěru plynu HUP1 před objektem a výměna potrubí domovního rozvodu plynu za HUP1 do místnosti plynoměrný v 1. PP. Vzhledem k tomu, že na potrubí plynovodu se nenachází žádný uzávěr, bude nutné provést uzavření přípojky tzv. balonováním. Na potrubí budou osazeny dvě balonovací soupravy pro potrubí ocel DN 200. Na potrubí zhotovena redukce 200/100 a provedena výměna hlavního uzávěru plynu HUP1 v zemním provedení, dimenze armatury - DN 150.

Stávající potrubí domovního rozvodu plynu ocel DN 200 za HUP 1 do plynoměrný bude využito jako chránička, kterou bude protaženo navržené potrubí domovního rozvodu plynu - ocel DN 100. Potrubí bude umístěno na střed stávající chráničky a na potrubí zhotovena chránička nová. Potrubí domovního rozvodu plynu ukončeno v plynoměrné domovním uzávěrem plynu DN 100 - šoupě přirubové.

**ZEMNÍ PRÁCE, UZAVŘENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJKY - BALONOVÁNÍ, VÝMĚNU HLAVNÍHO UZÁVĚRU PLYNU PRO OBJEKT (HUP1), VÝMĚNU DOMOVNÍHO ROZVODU PLYNU, VÝMĚNU DOMOVNÍHO UZÁVĚRU PLYNU (HUP2) PROVEDOU PRACOVNÍCI E.ON ČR.**

**LEGENDA - STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:**

- KANALIZAČNÍ ŘAD A PŘÍPOJKY
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVODNÍ ŘAD A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD A NTL PŘÍPOJKY
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- KABEL SDĚLOVACÍ TECHNIKY - nezaměřený průběh metalického kabelu
- KABEL SDĚLOVACÍ TECHNIKY - zaměřený průběh optického kabelu nebo souběh optického a metalického kabelu
- KABEL SDĚLOVACÍ TECHNIKY - NADZEMNÍ SÍTĚ

**LEGENDA - NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:**

- NAVRŽENÝ DOMOVNÍ ROZVOD PLYNU - ocel DN 100

Název akce: <b>KOTELNA - KINO LUNA</b> <b>ŠPIČÁK č.p. 134 - ČESKÝ KRUMLOV</b>		<b>Marie Vaněčková</b> Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904885	
Investor:	Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov		
Archivní číslo:	71 - 2013	Měřítko:	1:250
Výkres:	D.1.4.8. Výměna HUP a domov. rozvodu plynu Situace	Datum:	leden 2014
		Zodp.projektant:	Vaněčková
		Kreslila:	Ing. Burdová
Stupeň: Projektová dokumentace pro provedení stavby			