

Váš dopis značky: -

Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC 12201/2018/HOK CB-CK

Spisová značka: S-KHSJC 12201/2018

Vyřizuje: Ing. Kolářová

Tel. číslo: +420 387 712 139

Datum: 16.5.2018

Videall Projekt
Jiří Sváček
Chvalšinská 108
381 01 Český Krumlov

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

akce: „Český Krumlov, U Berkovky – přeložka a prodloužení vodovodu“

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen KHS Jč kraje) vydává podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

s projektovou dokumentací stavby „Český Krumlov, U Berkovky – přeložka a prodloužení vodovodu“ (dále jen projektová dokumentace), zpracovanou Jiřím Sváčkem, Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov a předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 9.5.2018 žadatelem – Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov zastoupeným na základě plné moci ze dne 4.5.2018 zmocněncem – Ing. Jiří Sváček, Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov jako s podkladem k územnímu řízení a vydání stavebního povolení

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou.
2. Před uvedením stavby do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro veřejné zásobování.

Odůvodnění:

Žadatel podal na KHS Jč. kraje dne 9.5.2018 žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na akci „**Český Krumlov, U Berkovky – přeložka a prodloužení vodovodu**“, datum – 4/2018, paré 2, vypracoval Jiří Sváček, Videall Projekt, Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov, ČKAIT 0100664.

Místo stavby: parc. č. 789/4, 789/1, 789/101, 789/84, 799/1, k.ú. Český Krumlov

Projektová dokumentace řeší přeložku, výměnu a prodloužení stávajícího veřejného vodovodu včetně přípojek v lokalitě Český Krumlov.

Stavba je členěna na tyto objekty:

SO 01 – Vodovod (přeložka a výměna)

Řad 1 – materiál potrubí PE 100 RC Ø 355 x 32,2 mm (SDR 11, PN 16) v délce 175,0 m

Jedná se z části o přeložku vodovodu a z části o výměnu (obnovu) potrubí v trase stávajícího vodovodu. Přeložka bude od Fialkové ulice do ulice U Berkovky. V této ulici je řešena výměna potrubí po křižovatku s ulicí Českobratrská.

SO 02 – Vodovod (prodloužení)

Řad 2 - materiál potrubí PE 100 RC Ø 90 x 8,2 mm (SDR 11, PN 16) v délce 155,0 m

Jde o prodloužení stávajícího veřejného vodovodu, které bude řešit jeho zaokružování. Tento řad propojí stávající vodovodní potrubí a doplní chybějící infrastrukturu v ulici U Berkovky, která zajistí zásobení plánované individuální výstavby RD pitnou vodou.

SO 03 – Vodovodní přípojky

- materiál potrubí PE 100 Ø 32 x 3,0 mm (SDR 11, PN 16) - 5 ks

Na Řad 2 budou pomocí navrtávacích pasů napojena nová potrubí vodovodních přípojek k zajištění dodávky pitné vody pro budoucí zástavbu RD.

KHS Jč kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví v oblasti § 3 a § 5 zákona č. 258/2000 Sb.

K ověření splnění požadavků na jakost pitné vody pro veřejné zásobování (provedení dezinfekce a proplachu potrubí) a zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou byly uloženy podmínky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje (62)
se sídlem v Č. Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice



Ing. Irena Kolářová
odborný rada
oddělení HOK CB-CK

Příloha: 1 x PD