

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá**

Zadavatel: město Český Krumlov
Sídlo: nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Dalibor Carda, starosta města

Výše uvedený zadavatel v souladu se zněním příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon"), sděluje následující dodatečné informace k výzvě k podání nabídky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce v otevřeném řízení k výše uvedené veřejné zakázce, evidenční číslo veřejné zakázky VZCK 0061/2014.

Zadavatel k výzvě k podání nabídky k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce v otevřeném režimu, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá", evidenční číslo veřejné zakázky VZCK 0061/2014, doplňuje následující:

1. Dotaz

V zadávací dokumentaci je pro splnění profesního kvalifikačního předpokladu osvědčujícího odbornou způsobilost, požadována autorizace pro obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (IV00, SV0x, TV0x). Může být tento požadavek nahrazen autorizací pro obor Vodohospodářské stavby?

Odpověď:

Zadavatel bude považovat za **splnění profesního kvalifikačního předpokladu osvědčujícího odbornou způsobilost**, pro který je v zadávací dokumentaci požadována autorizace pro obor **Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (IV00, SV0x, TV0x)**, předložení autorizace pro obor **Vodohospodářské stavby**.

2. Dotaz

Přebytečný materiál bude uložen na skládku zhotovitele nebo jí zřizuje investor (v případě určení skládky investorem, jaký je poplatek za uložení)?

Odpověď:

Přebytečný materiál s výjimkou ornice, o jejímž využití (kromě rekultivace ploch v místě stavby) bude možno jednat s odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov, musí být podle jeho povahy a vlastností uložen na skládce. Investor nebude zajišťovat skládku ani jiný prostor ke konečnému uložení přebytečného materiálu.

3. Dotaz

U SO 101 v položce č. 14 Zřízení trativodů z trub plastových je uvedena měrná jednotka "m2" namísto "m".

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že se jedná o chybu psaní. Správně má být uvedeno "bm".

Zadavatel nebude z tohoto důvodu měnit výkaz výměr. U této položky bude jako měrná jednotka v nabídkovém rozpočtu, příkládaném ke smlouvě o dílo, uvedena měrná jednotka "bm".

4. Dotaz

Povrch parkovacích stání bude proveden z kamenné dlažby tl. 100 nebo betonové dlažby, kterou uvádí průvodní zpráva (SO 101, položka č. 22)

Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby povrch parkovacích stání byl proveden z kamenné dlažby, jak je uvedeno v soupisu prací a projektové dokumentaci - vzorové řezy.

5. Dotaz

O jakou vzdálenost budou posunuty sloupy veřejného osvětlení? Veškerý materiál mimo nového kabelu zůstává stávající (SO 101, položka č. 27)

Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby položka č. 27 u SO 101 nebyla naceněna, protože veřejné osvětlení je samostatným stavebním objektem, v rámci kterého jsou prováděny veškeré související práce a dodávky.

6. Dotaz

Výšková úprava mříží "anglických dvorků" znamená pouze osazení stávajících mříží nebo se jedná i o nákup sklepních světlíků (např. ACO Markant)? (SO 101, položka č. 30)

Odpověď:

Zadavatel počítá s tím, že v souvislosti s provedením nového povrchu chodníku budou na objektech stávajících "anglických dvorků" provedeny pouze práce související s osazením stávajících mříží a případnou úpravou betonových rámců, ve kterých jsou osazeny. Nejedná se o vybourání a nové vybudování "anglických dvorků".

7. Dotaz

Rozměr nových kamenných obrubníků? Jedná se o silniční obrubník nebo krajník? (SO 101, položky č. 38 a č. 39)

Odpověď:

Položka č. 38 - sadový obrubník kamenný o rozměrech cca 10 x 20 cm.

Položka č. 39 - detail a popis obrub (OP4) je uveden v projektové dokumentaci - vzorové řezy.

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o řezané kamenné obrubníky bez další povrchové úpravy (např. pemrlováním).

8. Dotaz

Typ liniového odvodnění - s vyjímatelnou mříží (typ mříže, povrchová úprava) nebep bez mříže (monoblock), materiál (polymerbeton, kompozit PP, beton), třída zatížení? (SO 101, položky č. 44)

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že vhodným řešením odvodnění je monoblok z polymerického betonu, třída zatížení D400 dle ČSN EN 1433 (např. RD 200V). Žlaby nebudou pojížděné (jsou osazeny podél obrub).

9. Dotaz

Jsou vedlejší rozpočtové náklady považovány za položky nebo mohou zůstat nulové?

Odpověď:

Vedlejší rozpočtové náklady mohou zůstat nulové. Pokud uchazeč neprovede nacenění vedlejších rozpočtových nákladů, nebude toto zadavatelem považováno za chybu, která by znamenala vyřazení nabídky z hodnocení.

10. Veřejné osvětlení - nový položkový rozpočet

Součástí dodatečné informace č. 1 je nový položkový rozpočet pro stavební objekt Veřejné osvětlení. Soubor je ve formátu .xls, obsahuje šest listů. Uchazeči je umožněno v jednotlivých listech (mimo list s názvem "Krycí list") doplnit jednotkové ceny u všech položek. Další zásahy do položkových rozpočtů nejsou povoleny. Na listu "Krycí list" je nastaven výpočet DPH tak, že položka "DPH základní sazba" je součinem položky "CELKEM - ZÁKLADNÍ CENA" a čísla 0,21 s tím, že vypočítaná hodnota je zaokrouhlena matematicky na dvě desetinná místa.

Položkový rozpočet ve formátu .xls je ke stažení na profilu zadavatele nebo na webových stránkách zadavatele www.ckrumlov.cz v části OBČAN sekce Výběrová řízení, veřejné zakázky, e-aukce, pronájmy.

V Českém Krumlově dne 12.1.2014

Mgr. Dalibor Carda
starosta města