



Pohled čelní a spodní na kotel





Legenda ke kotli GEMINOX THR_s 35:

- 1 Odvod spalin DN 80
- 2 Přívod plynu R 1"
- 3 Výstup topné vody z kotle R 1"
- 4 Zpátečka topné vody do kotle R 1"
- 5 Zpátečka zásobníku TUV R 1"
- 6 Odvod kondenzátu DN 20
- 7 Přepad pojistného ventilu R 3/4"



Legenda potrubí:

- | | |
|---|----------------------------|
| | navržené přívodní potrubí |
| | navržené vratné potrubí |
|  | stávající přívodní potrubí |
| | stávající vratné potrubí |
| | expoanzní potrubí |
|  | doplňovací potrubí |

SOUČTOVÝ VÝKON : 70 kW, palivo: propan

Název akce:			
Výměna zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV		Marie Vaněčková	
Vyšný č.p. 39, k.ú. Vyšný a obec Český Krumlov		Lipová 157, 381 04 Český Krumlov mob:603 596 121, tel./fax: 380 726 791 e-mail: marie.vaneckova@seznam.cz IČ: 41904885	
Investor:	Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov		
Archivní číslo:	11 - 2019	Měřítko:	1:25
Výkres:	Půdorys technické místnosti - rozvod ÚV	Datum:	březen 2019
		Zodp.projektant:	Vaněčková
		Vypracovala:	Vaněčková
Stupeň:	Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele		Ing. Burdová
		4	